様式4

平成　年　月　日

適合確認書

自主表示対象機械器具等の種類	消防用結合金具
型式（使用圧、かん合部差し口受け口の別及び呼称（吸管用）又は使用圧、かん合部差し口受け口の別及び呼び径（大容量泡放水砲用（吸管用））	

確認試験結果

関係条文	試験項目		試験結果 規定値	測定値	良否
第4条並びに第7条から第10条又は第24条	構造				
第5条、第25条	材料				
第6条、第21条又は第26条	表示				
第11条	着脱力		○○N以下	○○N	
第12条	耐圧試験	ホース装着	○○MPa		
		吸管装着			
第13条	漏水試験		0～○○MPa		
第14条	負圧試験		真空度○○kPa		
		かん合部の漏れ	1．33kPa未満	○○kPa	
		装着部の漏れ	1．33kPa未満	○○kPa	
第15条	繰返し試験		1000回		
第16条	落下試験		高さ○m		
第17条	引きずり試験		20m		
第18条	曲げ試験		○○N･mm		
第19条	腐食試験				
第20条	装着部の押しつぶし試験		1000N		
備考	基準の特例に基づくものあっては、該当する技術上の規格の通知日及び通知番号				

注1：試験結果欄中「－」は、該当しない試験項目であることを示す。
注2：試験結果欄中「／」は、測定が多岐に渡る又は規定値に係る測定を行わない試験項目であることを示す。

確認試験の結果は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格に適合しています。

届出者

確認試験責任者　担当部署
氏　名

備考　この様式の大きさは、日本工業規格A4とすること。

様式5

平成　年　月　日

適合確認書

自主表示対象機械器具等の種類		エアゾール式簡易消火具
型式（充填ガス、消火剤、消火剤の質量又は容量、容器の材質）		
主な仕様	使用温度範囲	℃　～　℃
	標準使用期間	年　ヶ月

確認試験結果

関係条文	試験項目			試験結果 規定値	測定値	良否
第3条	構造					
		内容積		1リットル以下	○○リットル	
		消火剤の容量		内容積の90%以下	○○%	
第4条	消火性能	小規模普通火災				
		天ぷら油火災				
		ストーブ火災				
		自動車用クッション火災				
第5条	操作の機構					
		作動力				
第6条	耐食及び防錆					
		腐食試験		○○℃ ○○週		
第7条	充填ガス及び消火剤					
第8条	放射性能	作動時間	上限温度（　℃）	2秒以内	○○秒	
			下限温度（　℃）		○○秒	
			20℃		○○秒	
		放射時間	上限温度（　℃）	5秒以上	○○秒	
			下限温度（　℃）		○○秒	
			20℃		○○秒	
		放射効率	上限温度（　℃）	85%以上	○○%	
			下限温度（　℃）		○○%	
			20℃		○○%	
第9条	容器の耐圧		耐圧	○○MPa		
			破壊圧	○○MPa		
第10条	気密性					
第11条	耐衝撃性					
第12条	ノズル					
第13条	ホース					
第14条	安全栓					
第15条	保持装置					
第16条	取手					
第17条	高圧ガス保安法の適用を受ける容器等					
第18条	高圧ガス保安法の適用を受けない容器等					
第19条	液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具					
第20条	自動車設置への適合性					
第21条	電気火災への適合性			0.5mA以下	○○mA	
第22条	表示					
備考	基準の特例に基づくものあっては、該当する技術上の規格の通知日及び通知番号					

注1：試験結果欄中「－」は、該当しない試験項目であることを示す。
注2：試験結果欄中「／」は、測定が多岐に渡る又は規定値に係る測定を行わない試験項目であることを示す。

確認試験の結果は、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に適合しています。

届出者

確認試験責任者　担当部署
氏　名

備考　この様式の大きさは、日本工業規格A4とすること。