1の第2の2の2の2―2(1)ヘ中「算出するものとする。」の次に「ただし、浴室その他浴槽又は身体の清浄を目的とした設備を有する室（以下「浴室等」という。）、台所及び洗面所が無い場合は0とする。」を加え、表を次のように改める。

別表第4に掲げる地域区分	給湯対象室	係数	床面積の合計の区分				
			(い)	(ろ)	(は)	(に)	(ほ)
			床面積の合計が30平方メートル未満	床面積の合計が30平方メートル以上60平方メートル未満	床面積の合計が60平方メートル以上90平方メートル未満	床面積の合計が90平方メートル以上120平方メートル未満	床面積の合計が120平方メートル以上
1	浴室等が有る場合	α_{sw}	—	234	307	109	—
		β_{sw}	11946	4926	546	18366	31446
	浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合	α_{sw}	—	32	78	15	—
		β_{sw}	4835	3875	1115	6785	8585
2	浴室等が有る場合	α_{sw}	—	228	300	107	—
		β_{sw}	11696	4856	536	17906	30746
	浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合	α_{sw}	—	32	77	15	—
		β_{sw}	4742	3782	1082	6662	8462
3	浴室等が有る場合	α_{sw}	—	212	280	100	—
		β_{sw}	10892	4532	452	16652	28652
	浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合	α_{sw}	—	30	72	14	—
		β_{sw}	4442	3542	1022	6242	7922
4	浴室等が有る場合	α_{sw}	—	205	272	97	—
		β_{sw}	10575	4425	405	16155	27795
	浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合	α_{sw}	—	29	70	13	—
		β_{sw}	4321	3451	991	6121	7681
5	浴室等が有る場合	α_{sw}	—	200	276	103	—
		β_{sw}	10440	4440	−120	15450	27810
	浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合	α_{sw}	—	29	71	14	—
		β_{sw}	4165	3295	775	5905	7585
6	浴室等が有る場合	α_{sw}	—	181	249	93	—
		β_{sw}	9401	3971	−109	13931	25091
	浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合	α_{sw}	—	26	64	12	—
		β_{sw}	3755	2975	695	5375	6815
7	浴室等が有る場合	α_{sw}	—	165	227	85	—
		β_{sw}	8499	3549	−171	12609	22809
	浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合	α_{sw}	—	23	57	11	—
		β_{sw}	3402	2712	672	4812	6132
8	浴室等が有る場合	α_{sw}	—	130	178	67	—
		β_{sw}	6672	2772	−108	9882	17922
	浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合	α_{sw}	—	18	45	9	—
		β_{sw}	2679	2139	519	3759	4839

1の第2の2の2―2(1)くの表を次のように改める。

係数	床面積の合計の区分				
	(い)	(ろ)	(は)	(に)	(ほ)
	床面積の合計が30平方メートル未満	床面積の合計が30平方メートル以上60平方メートル未満	床面積の合計が60平方メートル以上90平方メートル未満	床面積の合計が90平方メートル以上120平方メートル未満	床面積の合計が120平方メートル以上
α_M	0	87.63	166.71	47.64	0
β_M	12181.13	9552.23	4807.43	15523.73	21240.53

1の第2の2の2―2(2)イの表を次のように改める。

室用途	別表第4に掲げる地域区分							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ロビー	1198	1215	1064	1093	1142	1166	1114	1223
管理人室	431	428	366	386	394	440	418	520
集会室	576	549	452	453	451	478	472	538
屋内廊下	937	973	705	745	801	829	858	799