参　考

3月14日の需要状況

	午前中（10時）時点	16時時点	点灯時（18時～19時）
地震を考慮しない場合の想定需要	4,400万kW	4,100万kW	4,700万kW
想定需要（3月13日時点）	3,800万kW	3,500万kW	4,100万kW(*)
実績需要	2,900万kW	2,600万kW	2,800万kW

（＊）当日16時の段階で、点灯時の需要想定を3，400万kWに見直し