ＣＳ用ＤＢ架当たり最大搭載ユニット数	2	ユニット／架
ＣＳ用ＤＢ架当たり面積	3	㎡／架
ＭＧＷ１ユニット当たりＤＣ電流	40	Ａ／ユニット
ＭＧＷ架当たり最大搭載ユニット数	0	ユニット／架
ＭＧＷ共用架当たり最大搭載ユニット数	4	ユニット／架
ＭＧＷ架当たり面積	0	㎡／架
ＳＧＷ１ユニット当たりＤＣ電流	15.63	Ａ／ユニット
ＳＧＷ１ユニット当たりＡＣ100Ｖ電流	0	Ａ／ユニット
ＳＧＷ共用架当たり最大搭載ユニット数	7	ユニット／架
ＭＧＣ１ユニット当たりＤＣ電流	0	Ａ／ユニット
ＭＧＣ１ユニット当たりＡＣ100Ｖ電流	13	Ａ／ユニット
ＭＧＣ共用架当たり最大搭載ユニット数	11	ユニット／架
クロスコネクト装置基本架電流	40.3	Ａ／架
クロスコネクト装置増設架基本部電流	38.2	Ａ／架
クロスコネクト装置ユニット電流	7.9	Ａ／ユニット
クロスコネクト装置架面積	1.44	㎡／架
ＰＴＮ１ユニット当たりＤＣ電流	3.05	Ａ／ユニット
ＰＴＮ共用架当たり最大搭載ユニット数	16	ユニット／架
ＣＷＤＭ１ユニット当たりＤＣ電流	4.2	Ａ／ユニット
ＣＷＤＭ１ユニット当たりＡＣ100Ｖ電流	2	Ａ／ユニット
ＣＷＤＭ共用架当たり最大搭載ユニット数	8	ユニット／架
中間中継伝送装置１ユニット当たりＤＣ電流	4.2	Ａ／ユニット
中間中継伝送装置１ユニット当たりＡＣ100Ｖ電流	2	Ａ／ユニット
中間中継伝送装置共用架当たり最大搭載ユニット数	8	ユニット／架
信号用中継交換機基本部電流	12.7	Ａ／台