信号用中継交換機収容架単位電流	67	A
信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数（48K換算）	480	リンク
信号用中継交換機ＡＣ電流	0.16	A／台
信号用中継交換機基本部面積	0	㎡／台
信号用中継交換機収容架単位面積	1.5	㎡
信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数（48K換算）	480	リンク
１万端子当たりの必要主配線盤長	2.52	m
作業スペース込みの主配線盤幅	3.9	m
光ケーブル成端架単位面積（大）	12	㎡
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（大）	2,000	端子
光ケーブル成端架単位面積（中）	2	㎡
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（中）	389	端子
光ケーブル成端架単位面積（小１）	1	㎡
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小１）	128	端子
光ケーブル成端架単位面積（小２）	2	㎡
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小２）	256	端子
オペレーション設備（総合監視）単位面積当たりＡＣ電流	0.8	A／㎡
オペレーション設備（試験受付）単位面積当たりＡＣ電流	0.8	A／㎡
オペレーション設備（総合監視）面積	505	㎡
オペレーション設備（試験受付）面積	432	㎡
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流	0.92	A／台
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積	1.44	㎡
変復調回線切替装置単位電流	1.7	A／台
変復調回線切替装置架面積	1.92	㎡／架
無線送受信装置単位電流	0.5	A／台