明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可

3　補助ボイラー	6　補助ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項	［1～5　略］	
	［(1)・(2)　略］		
	7　補助ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項		
	［(1)・(2)　略］		
	8　補助ボイラーに附属する通風設備の通風機の種類及び個数		
	9　補助ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項		
	［(1)～(3)　略］		
	10　補助ボイラーに附属する管等に係る次の事項		
	［(1)～(3)　略］		
	［11～14　略］		
	15　補助ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格		
	16　補助ボイラーに係る工事の方法		
4　火災防護設備	［1～3　略］	4　火災防護設備に係る工事の方法	火災区域構造物及び火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図

3　［同上］	6　ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項	［1～5　同上］	安全弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。） 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
	［(1)・(2)　同上］		
	7　ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項		
	［(1)・(2)　同上］		
	8　ボイラーに附属する通風設備の通風機の種類及び個数		
	9　ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項		
	［(1)～(3)　同上］		
	10　ボイラーに附属する管等に係る次の事項		
	［(1)～(3)　同上］		
	［11～14　同上］		
	15　ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格		
	16　設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項		
	(1)　品質保証の実施に係る組織		
	(2)　保安活動の計画		
	(3)　保安活動の実施		
	(4)　保安活動の評価		
	(5)　保安活動の改善		
4　［同上］	［1～3　同上］	4　設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項	火災区域構造物及び火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図