別表第二附表第十五６を次のように改める。

６　ＣＤ管用のカップリング（７を除く。）

（単位　㎜）

適用電線管の公称内径	内径		管止め幅の最小値	受け口部	
	最小値	最大値		深さ	先端の厚さの最小値
14	13.2	17.3	1.5	$22.8^{+0.4}_{0}$	1
16	15.2	19.3	1.5	$25.2^{+0.4}_{0}$	1
18	17.1	21.8	1.5	$28.2^{+0.4}_{0}$	1
22	20.9	25.4	1.5	$33.0^{+0.4}_{0}$	1
28	26.7	31.4	1.5	$40.8^{+0.4}_{0}$	1.8
36	33.4	38.9	1.5	$50.4^{+0.4}_{0}$	2.2
42	38.2	44.8	1.5	$57.6^{+0.4}_{0}$	2.2
54	48.8	56.6	1.5	$72.0^{+0.4}_{0}$	2.5
70	64.5	72.2	1.5	$91.2^{+0.4}_{0}$	3
82	74.2	84.8	1.5	$106.8^{+0.4}_{0}$	3.5

別表第二附表第十五８を次のように改める。

８　コンビネーションカップリング

（単位　㎜）

適用電線管の公称内径	内径		管止め幅の最小値	合成樹脂製電線管接続側			合成樹脂製可撓管接続側			ＣＤ管接続側	先端の厚さの最小値
	最小値	最大値		先端の内径	奥部の内径	深さ	先端の内径	奥部の内径	深さ	深さ	
14	13.2	17.3	1.5	18.4±0.2	17.6±0.2	$25^{+0.4}_{0}$	22.2±0.2	20.8±0.2	$25.8^{+0.4}_{0}$	$22.8^{+0.4}_{0}$	1
16	15.2	19.3	1.5	22.4±0.2	21.6±0.2	$30^{+0.4}_{0}$	23.7±0.2	22.3±0.2	$27.6^{+0.4}_{0}$	$25.2^{+0.4}_{0}$	1 1
18	17.1	21.8	1.5	—	—	—	26.7±0.2	25.3±0.2	$31.2^{+0.4}_{0}$	$28.2^{+0.4}_{0}$	1
22	20.9	25.4	1.5	26.45±0.2	25.55±0.2	$35^{+0.4}_{0}$	31.5±0.2	29.5±0.2	$36.6^{+0.4}_{0}$	$33.0^{+0.4}_{0}$	1
28	26.7	31.4	1.5	34.55±0.25	33.45±0.25	$40^{+0.4}_{0}$	37.6±0.3	35.4±0.3	$43.8^{+0.4}_{0}$	$40.8^{+0.4}_{0}$	1.8
36	33.4	38.9	1.5	42.6±0.25	47.3±0.3	$44^{+0.4}_{0}$	46.6±0.3	44.4±0.3	$54.6^{+0.4}_{0}$	$50.4^{+0.4}_{0}$	2.2
42	38.2	44.8	1.5	48.7±0.3	47.3±0.3	$55^{+0.4}_{0}$	53.1±0.3	50.9±0.3	$62.4^{+0.4}_{0}$	$57.6^{+0.4}_{0}$	2.2
54	48.8	56.6	1.5	60.8±0.3	59.2±0.3	$63^{+0.4}_{0}$	65.6±0.3	63.4±0.3	$77.4^{+0.4}_{0}$	$72.0^{+0.4}_{0}$	2.5
70	64.5	72.2	1.5	76.8±0.3	75.2±0.3	$69^{+0.4}_{0}$	82.3±0.3	79.7±0.3	$97.2^{+0.4}_{0}$	$91.2^{+0.4}_{0}$	3
82	74.2	84.8	1.5	89.8±0.3	88.2±0.3	$72^{+0.4}_{0}$	96.0±0.3	93.0±0.3	$93.0^{+0.4}_{0}$	$106.8^{+0.4}_{0}$	3.5

（備考）　受け口部先端の内径及び奥部の内径は、接着により接続するものにのみ適用する。

別表第二附表第十七３を次のように改める。

３　合成樹脂製可撓管用のコネクター

（単位　㎜）

適用電線管の公称内径	つばの幅の最小値	内径		長さ	受け口部			
		最小値	最大値		先端の内径	奥部の内径	深さ	先端の厚さの最小値
14	2	13.2	19.8	45.8±４	22.2±0.2	20.8±0.2	$25.8^{+0.4}_{0}$	1
16	2	15.2	21.3	47.6±４	23.7±0.2	22.3±0.2	$27.6^{+0.4}_{0}$	1
18	2	17.1	24.3	51.2±４	26.7±0.2	25.3±0.2	$31.2^{+0.4}_{0}$	1
22	2	20.9	28.4	56.6±４	31.5±0.2	29.5±0.2	$36.6^{+0.4}_{0}$	1
28	2	26.7	33.9	68.8±４	37.6±0.3	35.4±0.3	$43.8^{+0.4}_{0}$	1.8
36	2	33.4	42.4	79.6±４	46.6±0.3	44.4±0.3	$54.6^{+0.4}_{0}$	2.2
42	2	38.2	48.8	92.4±４	53.1±0.3	50.9±0.3	$62.4^{+0.4}_{0}$	2.2
54	2	48.8	61.1	112.4±４	65.6±0.3	63.4±0.3	$77.4^{+0.4}_{0}$	2.5
70	2	64.5	77.0	137.2±４	82.3±0.3	79.7±0.3	$97.2^{+0.4}_{0}$	3
82	2	74.2	89.9	153.4±４	96.0±0.3	93.0±0.3	$113.4^{+0.4}_{0}$	3.5

（備考）　受け口部先端の内径及び奥部の内径は、接着により接続するものにのみ適用する。

別表第二附表第十七４を次のように改める。

４　ＣＤ管用のコネクター

（単位　㎜）

適用電線管の公称内径	つばの幅の最小値	内径		長さ	受け口部	
		最小値	最大値		深さ	先端の厚さの最小値
14	2	13.2	17.3	42.8±４	$22.8^{+0.4}_{0}$	1
16	2	15.2	19.3	45.2±４	$25.2^{+0.4}_{0}$	1