ウ　支持部
緩み等がないこと。
エ　防火ダンパー
取付部に緩み、脱落等がなく、開閉機能が正常であること。
オ　接続部
パッキン等の損傷、脱落等がないこと。
⑷　排煙機
ア　外形
回転羽根及び電動機に変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ　電動機
(ｱ)　回転軸
回転が円滑であること。
(ｲ)　軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
(ｳ)　動力伝達装置
変形、損傷等がなく、プーリ、Ｖベルトの機能が正常であること。
(ｴ)　機能
正常であること。
(ｵ)　制御装置
ａ　制御盤
(a)　周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(b)　外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ｂ　表示
適正にされていること。
ｃ　電圧計及び電流計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
ｄ　開閉器及びスイッチ類
端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
ｅ　ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
ｆ　継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
ｇ　表示灯
正常に点灯すること。
ｈ　結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
ｉ　接地
著しい腐食、断線等がないこと。
ｊ　予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
ウ　回転羽根
(ｱ)　回転軸
回転が円滑であること。
(ｲ)　軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
⑸　排煙出口
周囲に排煙上障害になるものがないこと。
⑹　加圧式消火活動拠点
ア　区画変更等
拠点の区画に変更がないこと。
イ　区画の状況
区画内に消火活動上支障となるものがないこと。
ウ　開口部
(ｱ)　周囲の状況
周囲に開閉上支障となるものがないこと。
(ｲ)　外形
変形、損傷、腐食等がないこと。
(ｳ)　機能
正常であること。
エ　通話装置
防災センターその他これらに類する場所と通話が明瞭に行えること。
⑺　給気口
ア　周囲の状況
周囲に給気上障害となるものがないこと。
イ　外形
変形、損傷等がないこと。
ウ　機能
ダンパーの取付部に損傷、緩み等がなく、作動が正常であること。
⑻　給気用の風道
ア　周囲の状況
可燃物が接触していないこと。
イ　外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
ウ　支持部
緩み等がないこと。
エ　防火ダンパー
取付部に緩み、脱落等がなく、開閉機能が正常であること。
オ　接続部
パッキン等の損傷、脱落等がないこと。
⑼　給気機
ア　外形
回転羽根及び電動機に変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ　電動機
(ｱ)　回転軸
回転が円滑であること。