| | |
|---|---|
| | ③業務の用に供するエアコンディショナーについては、エネルギー消費効率が表３に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定した基準エネルギー消費効率の数値に88／100を乗じて小数点以下１桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。<br>④冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。<br>⑤特定の化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ＰＢＢ、ＰＢＤＥ）の含有情報がウエブサイトを始めラベル等で容易に確認できること。<br>【配慮事項】<br>①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。<br>②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。<br>③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。 |

備考）１　次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「エアコンディショナー」に含まれないものとする。
①冷房能力が28kW（マルチタイプのものは50.4kW）を超えるもの
②ウィンド形・ウォール形及び冷房専用のもの
③水冷式のもの
④圧縮用電動機を有しない構造のもの
⑤電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
⑥機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理を目的とするもの
⑦専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
⑧スポットエアコンディショナー
⑨車両その他の輸送機関用に設計されたもの
⑩高気密・高断熱住宅用ダクト空調システム
⑪冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽（暖房用を兼ねるものを含む。）を有する構造のもの
⑫専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
⑬床暖房又は給湯の機能を有するもの
⑭熱回収式マルチエアコン
２　「マルチタイプのもの」とは、１の室外機に２以上の室内機を接続するものをいう。
３　判断の基準⑤については、ユニット型エアコンディショナー（パッケージ用のものを除く。）に適用することとし、特定の化学物質の含有表示方法は、ＪＩＳ　Ｃ0950：2008（電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法）に定める方法によること。
４　「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。）。
５　調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。

表１　家庭用品品質表示法施行令別表第３号(七)のエアコンディショナーであって直吹き形で壁掛け形のもの（マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。）のうち冷房能力が4.0kW以下のものに係る基準エネルギー消費効率

| 区分 | | 基準エネルギー消費効率 |
|---|---|---|
| 冷房能力 | 室内機の寸法タイプ | |
| 3.2kW以下 | 寸法規定タイプ | 5.8 |
| | 寸法フリータイプ | 6.6 |
| 3.2kW超4.0kW以下 | 寸法規定タイプ | 4.9 |
| | 寸法フリータイプ | 6.0 |

備考）１　「室内機の寸法タイプ」とは、室内機の横幅寸法800ミリメートル以下かつ高さ295ミリメートル以下の機種を寸法規定タイプとし、それ以外を寸法フリータイプとする。
２　エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号（平成21年６月22日）の「３エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。表２において同じ。

表２　家庭用のエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率

| 区分 | | 基準エネルギー消費効率 |
|---|---|---|
| ユニットの形態 | 冷房能力 | |
| 直吹き形で壁掛け形のもの | 4.0kW超5.0kW以下 | 5.5 |
| | 5.0kW超6.3kW以下 | 5.0 |
| | 6.3kW超28.0kW以下 | 4.5 |
| 直吹き形で壁掛け形以外のもの（マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。） | 3.2kW以下 | 5.2 |
| | 3.2kW超4.0kW以下 | 4.8 |
| | 4.0kW超28.0kW以下 | 4.3 |
| マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの | 4.0kW以下 | 5.4 |
| | 4.0kW超7.1kW以下 | 5.4 |
| | 7.1kW超28.0kW以下 | 5.4 |

表３　業務の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率

| 区分 | | | 基準エネルギー消費効率又は算定式 |
|---|---|---|---|
| 形態及び機能 | 室内機の種類 | 冷房能力 | |
| 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW未満 | E＝6.0 |
| | | 3.6kW以上10.0kW未満 | E＝6.0－0.083×（A－3.6） |
| | | 10.0kW以上20.0kW未満 | E＝6.0－0.12×（A－10） |
| | | 20.0kW以上28.0kW以下 | E＝5.1－0.060×（A－20） |
| | 四方向カセット形以外 | 3.6kW未満 | E＝5.1 |
| | | 3.6kW以上10.0kW未満 | E＝5.1－0.083×（A－3.6） |
| | | 10.0kW以上20.0kW未満 | E＝5.1－0.10×（A－10） |
| | | 20.0kW以上28.0kW以下 | E＝4.3－0.050×（A－20） |