観	置	自動起動装置	設置場所等			
			機器	手動・自動切替装置	——	
				構造等	——	
				感知器	——	
試	警報装置		設置位置		——	
			機器	警報方式	——	
				音声再生装置の設置場所	——	
				構造・性能	——	
験	制御装置		設置場所等			
			機器等	制御盤	——	
				表示灯・スイッチ類	——	
				防護措置	——	
				遅延装置	——	
				自動・手動起動切替装置	——	
	配管・バルブ類		設置状況		——	
			配管系路		——	
			操作管・逆止弁		——	
			構造・材質		——	
			口径・使用数等		——	

ハロゲン化物消火設備　③

試験項目			種別・容量等の内容	結果
外観		安全装置	——	
	噴射ヘッド	設置位置等		
		構造・性能	——	
	防護区画等	防護区画	——	
		開口部の自動閉鎖措置等	——	
		消火剤を付加する開口部面積	——	
		消火剤流出防止措置	——	
		開口部の位置	——	
		消火剤排出措置	——	

試		圧力上昇防止措置	——			
		温度低下防止措置	——			
	電源	常用電源	V			
		非常電源の種別	自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備			
	ノズル・ホース等	設置位置	——			
		構造・性能	——			
		表示灯・標識	——			
験	耐震措置		——			
機能試験	作動試験	防護区画				
		圧力調整装置試験				
		容器弁開放装置の作動試験				
		選択弁作動試験				
		制御装置試験	遅延時間			
			非常停止機構作動状況			
			音響警報先行作動状況			
			自動・手動切替作動状況			
			異常信号試験	短絡試験		
				地絡試験		
		警報装置試験	起動装置による作動状況			
			警報鳴動状況			
			音量			
			音声警報装置作動状況			
			自動警報作動状況			

ハロゲン化物消火設備　④

試験項目				種別・容量等の内容			結果
機能試験	作動試験	附属装置連動試験	作動状況				
			復旧操作状況				
		消火剤排出試験					
		放出表示灯試験					