点検種別	機　　器	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格　　番号	点検者所属会社	社名　　TEL
	氏名　　㊞		住所

点検項目			点検結果					措置内容
			種別・容量等の内容			判定	不良内容	
			避難口	通路	客席			
機器点検								
誘導灯	外箱・表示面	種類						
		視認障害等						
		外形						
		表示						
	非常電源（内蔵型）	外形						
		表示						
		機能						
	光源							
	点検スイッチ							
	ヒューズ等							
	結線接続							
	信号装置等	外形						
		結線接続						
		機能						

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16　　誘導灯及び誘導標識点検票（その２）

誘導標識	外形						
	視認障害等						
	採光又は照明						
	※表示面の輝度						
	※設置場所の照度						
	※※ヒューズ類						
	※※結線接続						
	※※※非常電源	外形					
		表示					
		機能					
備考							

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6　票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の２第１項第３号ハ、規則第28条の３第４項第３号の２、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第２号）第五第三号㈣に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
7　票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
8　票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

附　則

２１　この告示は、公布の日から施行する。

２２　この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件別記様式第十六に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成二十三年二月二十八日までの間は、なお従前の例によることができる。