| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 配置 | 1.20 ← 密度の高いもの | 1.0 普通のもの | → 0.60 密度の低いもの | |
| | | | | フロアコンセント | 1.15 ← 全館にあるもの | 1.0 一部分にあるもの | → 0.97 ないもの | |
| | | | | スイッチ | 1.06 ← 特殊なもの | 1.0 普通のもの | | |
| | | | | 規模 | 1.05 ← 1,000㎡程度のもの | 1.0 3,000㎡程度のもの | → 0.93 10,000㎡程度のもの | |
| 照明器具設備 | 蛍光灯用器具 | 1,400 | 対象床面積一・〇平方メートル当たり | 配置 | 1.40 ← 密度の高いもの | 1.0 普通のもの | → 0.50 密度の低いもの | 対象床面積 |
| | | | | 型式 | 1.70 ← カバー付のもの | 1.0 下面開放のもの | → 0.80 直付のもの | |
| | | | | 取付 | | 1.0 埋込のもの | → 0.75 吊下げのもの<br>→ 0.60 直付のもの | |
| | | | | 点灯 | | 1.0 瞬時点灯のもの | → 0.85 グロー点灯のもの | |
| | | | | 天井高 | 1.60 ← 3.5m程度のもの | 1.0 2.8m程度のもの | → 0.70 2.4m程度のもの | |
| | 白熱灯用器具 | 910 | 対象床面積一・〇平方メートル当たり | 配置 | 1.30 ← 灯数が多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 灯数が少ないもの | 対象床面積 |
| | | | | 取付 | | 1.0 埋込のもの | → 0.90 吊下げのもの<br>→ 0.80 直付のもの | |
| | | | | 程度 | 1.15 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.90 普通以下のもの | |
| 電話配線設備 | | 370 | 一・〇平方メートル | 配置 | 1.15 ← 密度の高いもの | 1.0 普通のもの | → 0.50 密度の低いもの | 延べ床面積 |
| | | | | フロアダクト | 3.00 ← 全館にあるもの | 1.0 一部分にあるもの | → 0.80 ないもの | |
| | | | | 規模 | 1.05 ← 1,000㎡程度のもの | 1.0 3,000㎡程度のもの | → 0.93 10,000㎡程度のもの | |
| 呼出信号設備 | | 10,370 | 一組 | 配置 | 1.20 ← 分散的に配置されているもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 集中的に配置されているもの | 組数 |
| | | | | 程度 | 1.05 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.90 普通以下のもの | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盗難非常通報装置 | | 290,600 | 一台 | 配置 | | 1.0 普通のもの | → 0.80 集中的に配置されているもの | 台数 |
| | | | | 程度 | 1.05 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 普通以下のもの | |
| インターホン配線設備 | | 17,160 | 一組 | 配置 | 1.20 ← 分散的に配置されているもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 集中的に配置されているもの | 組数 |
| | | | | 程度 | 1.05 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 普通以下のもの | |
| 拡声器配線設備 | | 380 | 対象床面積一・〇平方メートル当たり | 器具数 | 1.05 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.50 少ないもの | 対象床面積 |
| | | | | 程度 | 1.20 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 普通以下のもの | |
| 工業用テレビ配線設備 | | 36,660 | 一組 | 配置 | 1.20 ← 分散的に配置されているもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 集中的に配置されているもの | 組数 |
| | | | | 程度 | 1.20 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 普通以下のもの | |
| 衛生設備 | 給水設備 | 960 | 一・〇平方メートル | 方式 | | 1.0 高架水槽方式のもの | 0.80 直結増圧方式のもの<br>0.70 直結給水方式のもの | 延べ床面積 |
| | | | | 集中性 | 1.20 ← 建物全体に分散して配置されているもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 局部的に集中しているもの | |
| | | | | 設備の多少 | 1.30 ← 給水箇所の多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.70 給水箇所の少ないもの | |
| | | | | 管材 | | 1.0 ライニング鋼管のもの | → 0.75 塩化ビニル管のもの | |
| | | | | 規模 | 1.05 ← 1,000㎡程度のもの | 1.0 3,000㎡程度のもの | → 0.93 10,000㎡程度のもの | |
| | 排水設備 | 1,410 | 一・〇平方メートル | 方式 | 1.30 放流ができないもの | 1.0 放流ができるもの | | 延べ床面積 |