泡消火設備　②

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	ポンプを用いるもの	呼水装置	材質	鋼板製・合成樹脂製	
				水量	ℓ	
				溢水用排水管	管の呼び　A	
				呼水管	管の呼び　A	
				補給水管	管の呼び　A	
				減水警報装置	フロートスイッチ・電極	
			制御装置	設置場所		
				制御盤	―――	
				予備品等	―――	
				接地工事	種接地	
			圧力計・連成計	設置位置	―――	
				性能	級	
			減圧措置		有・無	
			起動装置	直接操作部		
				起動用水圧開閉装置	起動用圧力タンク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
					タンクの容量	ℓ	
					配管・バルブ類	管の呼び　A	
				自動式起動装置	閉鎖型スプリンクラーヘッド	―――	
					自動火災感知装置	―――	
				手動式起動装置	設置場所等	―――	
					設置高さ	床面からの高さ　m	
					構造	―――	
					表示	―――	
			流水検知装置			
			高架水槽を用いるもの	構造		
				内容積・落差	m^3　m	
				配管・バルブ類	―――	
				水位計	―――	
			圧力水槽を用いるもの	種類・構造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
				内容積・有効圧力	m^3　MPa	
				自動加圧装置	有・無	
				配管・バルブ類	―――	
				水位計・圧力計	―――	
			耐震措置		有・無	

泡消火設備　③

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	配管・バルブ類	設置状況			
		機器	配管	―――	
			バルブ類	―――	
			吸水管	―――	
			フート弁	―――	
		防食措置		有・無	
		耐震措置		有・無	
	電源	常用電源		V	
		非常電源の種類		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	
	放射区域又は防護区域の数及び設定状況		階		—
			放射区域等の数		—
			発泡方式（高発泡・低発泡）		
			設定状況		
試験	泡放出口	設置方法	配置等	―――	
			配管への取付	―――	
			取付方向	―――	
		機器	泡ヘッド	―――	
			高発泡用泡放出口	―――	
	制御弁		設置場所等	―――	
			設置高さ	床面からの高さ　m	
			構造	―――	
			表示	―――	
	流水検知装置・圧力検知装置		設置場所等	―――	
			種別・口径	―――	
			減圧警報	―――	
			構造・性能	―――	
	一斉開放弁	起動操作部	設置場所等		
			設置高さ	床面からの高さ　m	
		作動試験装置		―――	
		構造・性能		―――	