排煙設備　②

試験項目			種別・容量等の内容	結果
外観試験	風道	設置場所等	―――	
		構造	―――	
		防火区画の貫通部分	―――	
		ダンパー	―――	
	電源	常用電源	V	
		非常電源の種別	専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	
耐震措置				
機能試験	防煙区画			―
	自動起動装置作動試験	感知器等の作動状況		
		排煙機の作動及び性能状況		
		排煙口の状態		
	手動起動装置作動試験	起動装置の作動状況		
		排煙機の作動及び性能状況		
		遠隔操作の状況		
備考				

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
3　結果の欄には、良否を記入すること。
4　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
5　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第二十一を次のように改める。

別記様式第21　①

連結送水管（共同住宅用連結送水管）試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者

住所

氏名　　印

用途	（　）項・						
延べ面積	m^2	階数					
送水口	設置位置						
	種類		設置個数	個			

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	送水口	設置場所等	設置場所等	―――	
			設置高さ	地盤面からの高さ　m	
			表示	―――	
		機器	送水口等	―――	
			逆止弁等	―――	
	放水口等	放水口の設置個数	階		―
			双口形		
			単口形		
		放水口	設置場所	―――	
			周囲の状況・操作性	―――	
			設置高さ	床面からの高さ　m	
			構造	―――	
			表示	―――	
		格納箱	設置場所	―――	
			設置状況	―――	
			周囲の状況	―――	
			材質等	―――	
			表示	―――	