連結送水管　④

試験項目					種別・容量等の内容	結果
機能試験	加圧送水装置試験	ポンプ試験	※締切り運転時の状況	電流	A	
			※定格負荷運転時の状況	定格揚程	m	
				電圧	V	
				電流	A	
		※水温上昇防止装置試験			逃し水量　ℓ/min	
		※ポンプ性能試験装置試験			表示値の差　ℓ/min	
	配管耐圧試験		加圧送水装置を用いない配管部分		試験圧力　MPa	
			加圧送水装置を用いる配管部分		試験圧力　MPa	
総合試験	放水試験		送水圧力		MPa	
			放水圧力		MPa	
			放水量		ℓ/min	
	非常電源切替試験		自家発電設備		———	
			蓄電池設備		———	
			燃料電池設備		———	
備考						

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。
3　※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成９年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されているもの又は設置前検査が行われたものにあっては、省略することができる。
4　結果の欄には、良否を記入すること。
5　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
6　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

別記様式第二十九を次のように改める。

別記様式第29　①

総合操作盤試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者

住所

氏名　　印

用途	（　　）項・			
延べ面積	m²	階数	地上　　階　地階　　階	
総合操作盤	消防用設備等の種類	□屋内消火栓設備	□スプリンクラー設備	□水噴霧消火設備
		□泡消火設備	□不活性ガス消火設備	□ハロゲン化物消火設備
		□粉末消火設備	□屋外消火栓設備	□自動火災報知設備
		□ガス漏れ火災警報設備	□放送設備	□誘導灯
		□排煙設備	□連結散水設備	□連結送水管
		□非常コンセント設備	□無線通信補助設備	□
	防災設備の種類	□排煙設備	□非常用の照明装置	□機械換気
		□空気調和	□非常用エレベーター	□防火区画(構成機器設備)
		□防煙区画(構成機器設備)	□非常錠設備	□ITV設備
		□ガス緊急遮断弁	□	□
		□	□	□
		□	□	□
	定格電圧	AC　　V・DC　　V		
	予備電源	V　　AH		
	非常電源	自家発電設備　単相・三相　AC・DC　　V　　kVA　専用・共用		
		蓄電池設備　DC　　V　　AH	充電方式	トリクル・浮動　専用・共用
音響装置	種類	音響　　V　　mA	音声　　V　　mA	
外観試験	設置場所等	設置場所		
		周囲の状況・操作性	———	
		設置状況	———	
	構造・性能		———	
	操作性	床面からの高さ　　m		