別記様式第二十八（その二）を次のように改める。

別記様式第28　パッケージ型消火設備（その２）

手動式起動操作部	周囲の状況									
	外形									
	表示									
	機能									
配管										
ホース										
ホースリール・ホース架										
ノズル										
ノズル開閉弁等										
総合点検										
ノズル開閉弁										
ホース・ホース接続部										

備考		測定機器									
		機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考
1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　測定欄は、正常の場合は○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。
6　※印のあるものは、（その３）に容器ごとに点検結果を記入すること。

別記様式第二十九（その二）を次のように改める。

別記様式第29　パッケージ型自動消火設備（その２）

作動装置	周囲の状況									
	外形									
	表示									
	手動作動装置									
受信	周囲の状況									
	外形									
	表示									
	電圧計									
装置	開閉器・スイッチ類									
	ヒューズ									
	継電器									
	表示灯									
中継装置	結線接続									
	接地									
	火災表示灯等									
	予備品等									
感知機能	外形									
	検出方式									
	機能障害									
	作動等									
選択弁	本体	外形	個							
		表示								
		機能								
	選択弁開放装置	外形								
		機能								
放出導管等		管・管継手・分岐管								
		支持金具・つり金具								
放出口	外形									
	放出障害									
※※非常電源及び配線										