(4) 原子炉圧力容器内部構造物に係る次の事項

イ 蒸気乾燥器の蒸気乾燥器ユニット及び蒸気乾燥器ハウジングの名称、種類、主要寸法、材料及び個数

ロ 気水分離器及びスタンドパイプの名称、種類、主要寸法、材料及び個数

ハ シュラウドヘッドの名称、種類、主要寸法、材料及び個数

ニ ジェットポンプの名称、種類、主要寸法、材料及び個数

ホ スパージャ及び内部配管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数

ヘ 中性子束計測案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数

5 原子炉本体の適用規格

加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項

1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数（減速材温度係数、ドップラ係数、ボイド係数及び圧力係数）並びに減速材の名称、種類及び組成

2 炉心に係る次の事項

(1) 炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径

(2) 燃料の種類、燃料の濃縮度又は富化度（初装荷及び取替の別に記載すること。）、燃料集合体最高燃焼度（初装荷及び取替の別に記載すること。）及び燃料の最大装荷量

(3) 燃料材の最高温度

(4) 核的・熱的制限値（制御棒クラスタ落下時の制御棒価値及び熱流束熱水路係数、制御棒価値及び出し時の制御棒クラスタ飛び出し時の昇熱水路係数、エンタルピ上昇熱係数、最大線出力密度、水平方向ピーキング係数、最大反方向ピーキング係数並びに通常運転時の最小限界熱流束比）

(5) 炉心支持構造物に係る次の事項

イ 炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ロ 上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ハ 上部炉心板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ニ 上部炉心支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ホ 下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ヘ 下部炉心板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ト 下部炉心支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

3 主要寸法、材料及び個数、種類、組成、反射材の名称

4 主要寸法、材料及び個数、種類、熱遮へい材の名称

5 原子炉容器に係る次の事項

(1) 原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、個数及び取付箇所

(2) 原子炉容器支持構造物に係る次の事項

イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(3) 原子炉容器付属構造物に係る次の事項

イ 原子炉容器ふた管台の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数