ロ　炉内計装筒の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(4)　原子炉容器内部構造物に係る制御棒クラスタ案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数

6　原子炉本体の適用基準及び適用規格

ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項

1　反応度係数（ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数、炉心支持板温度係数及び出力係数）

1　炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数、炉心支持板温度係数及び出力係数

2　炉心に係る次の事項

(1)　炉心形状、燃料集合体数（燃料のこと。）、炉心燃料領域等価直径、軸方向ブランケット厚さ及び半径方向ブランケット厚さ

(1)　炉心形状、燃料集合体数（燃料の種類ごとに記載すること。）、炉心燃料領域高さ、炉心燃料領域等価直径、軸方向ブランケット厚さ及び半径方向ブランケット厚さ

(2)　燃料の種類、燃料の濃縮度又は富化度（初装荷及び取替の別に記載すること。）、燃料集合体最高燃焼度（初装荷及び取替の別に記載すること。）及び燃料の別に最大装荷量（初装荷及び取替の別に記載すること。）

(3)　核的・熱的制限値（反応度停止余裕、制御棒のうち加率による最大反応度添調整棒に出力係数、燃料材最高温度及び炉心燃料集合体の被ふく管最高温度（肉厚中心））

(4)　炉心支持構造物に係る次の事項

イ　炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ロ　上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ハ　支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ニ　下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ホ　炉内構造支持構造物の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ヘ　据付ボルトの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ト　上部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

チ　下部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

リ　連結管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ヌ　連結柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

3　反射材の名称、種類、主要寸法、材料及び個数

4　原子炉容器に係る次の事項

(1)　原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所

(2)　原子炉容器支持構造物に係る次の事項

イ　支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

ロ　基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(3)　原子炉容器付属構造物に係る次の事項

イ　遮へいプラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数