2	制御材に係る次の事項	
	(1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、最大反応度価値（制御棒グループごとに引抜く場合は、グループ及び一本の別に記載すること。）、主要寸法、個数及び落下速度	
	(2) ほう酸水の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率及び貯蔵量	
3	制御材駆動装置に係る次の事項	
	(1) 制御棒駆動機構の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、駆動速度及び挿入時間並びに電動駆動の場合にあっては原動機の種類、出力及び個数	
	(2) 制御棒駆動水圧設備に係る次の事項	
	イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数	
	ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数	
	ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数	
	ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所	
	ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料	
4	ほう酸水注入設備に係る次の事項	
	(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数	
	(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数	
		原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書
		デジタル制御方式を使用する安全保護系の適用に関する説明書
		工学的安全施設起動（作動）信号の起動（作動）回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書
		安全弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。）
		品質保証に関する説明書

5	計測装置に係る次の事項（警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。）	
	(1) 起動領域計測装置、中間領域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数	
	(2) 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数	
	(3) 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数	
	(4) 原子炉格納容器本体内の圧力、温度、酸素ガス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数	
	(5) 原子炉冷却材浄化設備に係る原子炉冷却材の水質を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数	
	(6) 原子炉冷却材再循環流量（改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、炉心流量）を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数	
	(7) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数	
	(8) 制御棒駆動水の圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数	
6	原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件	
		主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
		主配管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料