(2) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(3) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

6 計測装置に係る次の事項（警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。）

(1) 中性子源領域計測装置、中間領域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(3) 加圧器内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(4) 原子炉格納容器本体内の圧力又は温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(5) 蒸気発生器内の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(6) 主蒸気の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件

8 工学的安全施設作動信号の種類、検出器の種類及び個数、工学的安全施設作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設作動信号を発信させない条件

9 制御用空気設備に係る次の事項

(1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数

(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所

(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所

(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

10 計測制御系統設備の適用基準及び適用規格

ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項

1 制御方式及び制御方法

(1) 原子炉の制御方式

原子炉の反応度の制御方式及び安全保護系の制御方式

(2) 原子炉の制御方法

制御棒の位置の制御方法、一次冷却材温度の制御方法、一次及び二次冷却材流量の制御方法並びに安全保護系の制御方法

2 制御材に係る次の事項

(1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、主要寸法及び個数

(2) 固定吸収体の名称、種類、組成、反応度制御能力、主要寸法及び個数

3 制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、駆動速度、駆動距離及び挿入時間並びに原動機の種類、出力及び個数

4 計測装置に係る次の事項（警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。）

(1) 線源領域計測装置、広域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(2) 一次冷却材の循環設備に設置する一次冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数