(3) 原子炉容器本体内の液位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(4) 一次冷却材の酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(5) 圧力、温度又は窒素雰囲気区域の酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(6) 二次冷却材の循環設備に設置する二次冷却材の温度又は流量を計測する装置の種類、計測範囲及び個数

(7) 一次冷却材又は二次冷却材のカバーガス設備に設置するカバーガスの圧力を計測する装置の名称、検出の種類、計測範囲及び個数

(8) メンテナンス冷却系設備に設置する冷却材の温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(9) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

5 ナトリウム漏えい検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数（警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。）

6 破損燃料検出設備に係る次の事項（警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。）

(1) 破損燃料検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

(2) 最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件

8 工学的安全施設作動信号の種類、検出器の種類及び個数、工学的安全施設作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設作動信号を発信させない条件

9 制御用空気設備に係る次の事項

(1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数

(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所

(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所

(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

10 計測制御系統設備の適用基準及び適用規格

4 燃料設備

1 燃料取扱設備に係る次の事項

(1) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数

(2) 原子炉ウェルの名称、種類、主要寸法及び材料

(3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮へい材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料

2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項

(1) 新燃料貯蔵庫（仮貯蔵庫を含む。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数

(2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数

沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項

燃料取扱設備に係る次の事項

(1) 強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。）

(2) 耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。）

(3) 燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図

(4) 構造図

(5) 使用済燃料貯蔵槽の水位又は漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

(6) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

(7) 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備及び炉外燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書

(8) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の燃料集合体の落下防止に関する説明書