5 放射線管理設備	ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所	強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。）
	ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料	構造図
	(4) ガス炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備に係る次の事項	生体遮へい装置の放射線の遮へい及び熱除去についての計算書
	イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数	品質保証に関する説明書
	ロ 容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数	
	ハ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所	
	ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料	
	(5) ナトリウム機器を内包する区域の換気設備（放射線管理設備に属する換気設備を除く。）に係る次の事項	
	イ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数	
	ロ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数	
	(6) ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料	
6 燃料設備の適用基準及び適用規格		
1 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項		
放射線管理用計測装置に係る次の事項（警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。）		
(1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項		
イ 主蒸気管中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所（監視・記録の場所を付記すること。）及び個数		
	ロ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、種類、計測範囲、検出器の箇所（監視・記録の場所を付記すること。）及び個数	
	(2) エリアモニタリング設備に係る次の事項	
	イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所（監視・記録の場所を付記すること。）及び個数	
	ロ 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所（監視・記録の場所を付記すること。）及び個数	
	ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所（監視・記録の場所を付記すること。）及び個数	
	(3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所（監視・記録の場所を付記すること。）及び個数	
	ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所（監視・記録の場所を付記すること。）及び個数	
	(4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数	
2 換気設備（中央制御室に設置するものに限る。）、非常用ガス処理設備及び放射性物質による汚染された空気に目的で設置するものを除く。）に係る次の事項		
放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書		
放射線管理用計測装置の配置を明示した図面及び系統図		
放射線管理用計測装置の構成に関する説明書		
放射線管理設備に係る機器（放射線管理用計測装置を除く。）の管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書		
耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。）		