ニ　放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の線量当量率を検出器の種類、計測範囲、計測する装置の名称、目盛の範囲及び取付箇所（監視・記録の場所を付記すること。）及び個数

(3)　固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所（監視・記録の場所を付記すること。）及び個数

(4)　移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数

2　換気設備（中央制御室に設置するもの（非常用のものに限る。）、アニュラス循環排気系及び放射性物質により汚染された空気に対する放射線障害を防止するために設置するものを除く。）に係る次の事項

(1)　送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数

(2)　排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数

(3)　フィルター（公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。）の名称、種類、効率、主要寸法及び個数

(4)　主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所

(5)　主配管の名称、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

3　生体遮へい装置（原子炉本体遮へい、一次主冷却系遮へい、補助遮へい、中央制御室遮へい及び外部遮へいに限る。）使用済燃料運搬用容器の放射線遮へい材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮へい材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮へい材及び一時的に設置するものを除く。）の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料

4　放射線管理設備の適用基準及び適用規格

1　気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備に係る次の事項

(1)　量、ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数

(2)　容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法

(3)　量、貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法

(4)　容量、ろ過装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(5)　主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

(6)　廃棄物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料

2　気体、液体又は固体廃棄物処理設備に係る次の事項（機器があることを目的として一体となった装置を構成する場合は、その装置の名称、種類、処理能力及び個数を付記すること。）

(1)　熱交換器の名称、種類、容量及び胴側の別に記載すること。）、最高使用圧力（管側及び胴側の別に記載すること。）、最高使用温度（管側及び胴側の別に記載すること。）、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

(2)　量、ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力（真空ポンプにあっては到達真空度）、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数

6　廃棄設備

廃棄設備に係る機器（流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置を除く。）の配置を明示した図面及び系統図

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。）

強度に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。）

構造図

流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書

固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書

放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮へい材の放射線の遮へい及び熱除去についての計算書

流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

品質保証に関する説明書