「

局設置簡易遠隔収容装置最大収容回線数	512	回線／台
局設置簡易遠隔収容装置最大収容低速専用回線数	23	回線／台
局設置簡易遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数	3	回線／台
局設置遠隔収容装置最大収容回線数	2,900	回線／台
局設置簡易遠隔収容装置使用最大回線数	512	回線

」に、「

蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局、保持時間：10時間）	12.6	ＡＨ／Ａ

」を「

蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局、保持時間：10時間）	12.6	ＡＨ／Ａ
蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局、保持時間：２時間）	5.0	ＡＨ／Ａ

」に、「

小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ－ＢＯＸ）	9	㎡

」を「

小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ－ＢＯＸ）	9	㎡
可搬型発動発電機規定容量(1)	1	kVA
可搬型発動発電機規定容量(2)	2	kVA
可搬型発動発電機規定容量(3)	3	kVA
可搬型発動発電機規定容量(4)	4	kVA
可搬型発動発電機規定容量(5)	5	kVA
可搬型発動発電機規定容量(6)	6	kVA
可搬型発動発電機規定容量(7)	7	kVA
可搬型発動発電機規定容量(8)	8	kVA
可搬型発動発電機規定容量(9)	9	kVA
可搬型発動発電機規定容量(10)	10	kVA
可搬型発動発電機規定容量(11)	11	kVA
可搬型発動発電機設置台数(1)	0	台
可搬型発動発電機設置台数(2)	29	台
可搬型発動発電機設置台数(3)	6	台
可搬型発動発電機設置台数(4)	0	台
可搬型発動発電機設置台数(5)	2	台
可搬型発動発電機設置台数(6)	2	台
可搬型発動発電機設置台数(7)	0	台
可搬型発動発電機設置台数(8)	0	台
可搬型発動発電機設置台数(9)	0	台
可搬型発動発電機設置台数(10)	0	台
可搬型発動発電機設置台数(11)	1	台

」に、「

土地単価時点補正係数（北海道）	0.9009	—
土地単価時点補正係数（青森県）	0.8911	—
土地単価時点補正係数（岩手県）	0.8916	—
土地単価時点補正係数（宮城県）	0.9104	—
土地単価時点補正係数（秋田県）	0.8910	—
土地単価時点補正係数（山形県）	0.9029	—
土地単価時点補正係数（福島県）	0.9131	—
土地単価時点補正係数（茨城県）	0.9033	—
土地単価時点補正係数（栃木県）	0.9074	—
土地単価時点補正係数（群馬県）	0.9041	—
土地単価時点補正係数（埼玉県）	0.9235	—
土地単価時点補正係数（千葉県）	0.9288	—
土地単価時点補正係数（東京都）	0.9277	—
土地単価時点補正係数（神奈川県）	0.9332	—
土地単価時点補正係数（新潟県）	0.9171	—
土地単価時点補正係数（富山県）	0.9079	—
土地単価時点補正係数（石川県）	0.8977	—
土地単価時点補正係数（福井県）	0.9014	—
土地単価時点補正係数（山梨県）	0.9171	—
土地単価時点補正係数（長野県）	0.9074	—
土地単価時点補正係数（岐阜県）	0.9209	—
土地単価時点補正係数（静岡県）	0.9315	—
土地単価時点補正係数（愛知県）	0.9397	—
土地単価時点補正係数（三重県）	0.9253	—