| 係　数 | 別表第４に掲げる地域区分 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| $\alpha_{SC,all}$ | 20 | 18 | 38 | 73 | 78 | 194 | 243 | 370 |

(ロ)　居室のみを冷房する方式における冷房設備の基準一次エネルギー消費量$E_{SC}$（単位１年につきメガジュール）は、次の式により算出するものとする。

$E_{SC}=\alpha_{SC,MR}\times A_{MR}+\beta_{SC,OR}\times A_{OR}$

この式において、$\alpha_{SC,MR}$、$A_{MR}$、$\beta_{SC,OR}$及び$A_{OR}$は、それぞれ次の数値を表すものとする。

$\alpha_{SC,MR}$、$\beta_{SC,OR}$　：別表第４に掲げる地域区分ごとに次の表に掲げる係数（単位　１平方メートル１年につきメガジュール）

$A_{MR}$　：当該単位住戸の主たる居室の床面積の合計（単位　平方メートル）

$A_{OR}$　：当該単位住戸のその他の居室の床面積の合計（単位　平方メートル）

| 係　数 | 別表第４に掲げる地域区分 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| $\alpha_{SC,MR}$ | 9 | 8 | 17 | 32 | 34 | 85 | 100 | 145 |
| $\beta_{SC,OR}$ | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 35 | 35 | 75 |

ハ　$E_{SV}$は、次の式により算出するものとする。

$E_{SV}=\alpha_{SV}\times A_{total}+\beta_{SV}$

この式において、$\alpha_{SV}$、$A_{total}$及び$\beta_{SV}$は、それぞれ次の数値を表すものとする。

$\alpha_{SV}$　：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位　１平方メートル１年につきメガジュール）

$\beta_{SV}$　：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(単位　１年につきメガジュール)

$A_{total}$：当該単位住戸の床面積の合計（単位　平方メートル）

| 係　数 | 床面積の合計の区分 | | |
|---|---|---|---|
| | (い) | (ろ) | (は) |
| | 床面積の合計が30平方メートル未満 | 床面積の合計が30平方メートル以上かつ120平方メートル未満 | 床面積の合計が120平方メートル以上 |
| $\alpha_{SV}$ | 33 | 38 | 33 |
| $\beta_{SV}$ | 129 | −21 | 579 |

ニ　$E_{SL}$は、次の式により算出するものとする。

$E_{SL}=31\times A_{total}+169\times A_{MR}+39\times A_{OR}$

この式において、$A_{total}$、$A_{MR}$及び$A_{OR}$は、それぞれ次の数値を表すものとする。

$A_{total}$：当該単位住戸の床面積の合計（単位　平方メートル）

$A_{MR}$　：当該単位住戸の主たる居室の床面積の合計（単位　平方メートル）

$A_{OR}$　：当該単位住戸のその他の居室の床面積の合計（単位　平方メートル）

ホ　$E_{SW}$は、次の式により算出するものとする。

$E_{SW}=\alpha_{SW}\times A_{total}+\beta_{SW}$

この式において、$\alpha_{SW}$、$A_{total}$及び$\beta_{SW}$は、それぞれ次の数値を表すものとする。

$\alpha_{SW}$　：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位　１平方メートル１年につきメガジュール）

$\beta_{SW}$　：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(単位　１年につきメガジュール)

$A_{total}$：当該単位住戸の床面積の合計（単位　平方メートル）

| 別表第４に掲げる地域区分 | 係数 | 床面積の合計の区分 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) |
| | | 床面積の合計が30平方メートル未満 | 床面積の合計が30平方メートル以上かつ60平方メートル未満 | 床面積の合計が60平方メートル以上かつ90平方メートル未満 | 床面積の合計が90平方メートル以上かつ120平方メートル未満 | 床面積の合計が120平方メートル以上 |
| 1 | $\alpha_{SW}$ | — | 234 | 307 | 109 | — |
| | $\beta_{SW}$ | 11946 | 4926 | 546 | 18366 | 31446 |
| 2 | $\alpha_{SW}$ | — | 228 | 300 | 107 | — |
| | $\beta_{SW}$ | 11696 | 4856 | 536 | 17906 | 30746 |
| 3 | $\alpha_{SW}$ | — | 212 | 280 | 100 | — |
| | $\beta_{SW}$ | 10892 | 4532 | 452 | 16652 | 28652 |
| 4 | $\alpha_{SW}$ | — | 205 | 272 | 97 | — |
| | $\beta_{SW}$ | 10575 | 4425 | 405 | 16155 | 27795 |
| 5 | $\alpha_{SW}$ | — | 200 | 276 | 103 | — |
| | $\beta_{SW}$ | 10440 | 4440 | −120 | 15450 | 27810 |
| 6 | $\alpha_{SW}$ | — | 181 | 249 | 93 | — |
| | $\beta_{SW}$ | 9401 | 3971 | −109 | 13931 | 25091 |
| 7 | $\alpha_{SW}$ | — | 165 | 227 | 85 | — |
| | $\beta_{SW}$ | 8499 | 3549 | −171 | 12609 | 22809 |
| 8 | $\alpha_{SW}$ | — | 130 | 178 | 67 | — |
| | $\beta_{SW}$ | 6672 | 2772 | −108 | 9882 | 17922 |