表　定格加熱条件

| 項　　目 | 定格加熱条件（単位：℃） |
|---|---|
| 外気温度（ＤＢ／ＷＢ） | 16／12 |
| 給水温度 | 17 |
| 出湯温度 | 65 |

給水温度：ヒートポンプ式給湯器に供給される市水温度（単位：℃）
出湯温度：ヒートポンプユニットの出口温度（単位：℃）

2　「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。）。

3　判断の基準③は、業務の用に供するために製造されたものについては適用しないものとする。

⑵　目標の立て方

当該年度のヒートポンプ式電気給湯器の調達（リース・レンタル契約を含む。）総量（台数）に占める基準を満たす物品の数量（台数）の割合とする。

9－2　ガス温水機器

⑴　品目及び判断の基準等

| | |
|---|---|
| ガス温水機器 | 【判断の基準】<br>○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。<br>【配慮事項】<br>①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。<br>②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。<br>③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。<br>④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 |

備考）1　次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス温水機器」に含まれないものとする。

①貯蔵式湯沸器
②業務の用に供するために製造されたもの
③ガス（都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。）を燃料とするもの
④浴室内に設置する構造のガスふろがまであって、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
⑤給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま

2　「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。）。

表　ガス温水機器に係る基準エネルギー消費効率

| 区分 | | | | 基準エネルギー消費効率 |
|---|---|---|---|---|
| ガス温水機器の種別 | 通気方式 | 循環方式 | 給排気方式 | |
| ガス瞬間湯沸器 | 自然通気式 | | 開放式 | 83.5 |
| | | | 開放式以外のもの | 78.0 |
| | 強制通気式 | | 屋外式以外のもの | 80.0 |
| | | | 屋外式 | 82.0 |
| ガスふろがま（給湯付のもの以外） | 自然通気式 | 自然循環式 | 半密閉式又は密閉式（給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの） | 75.5 |
| | | | 密閉式（給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外） | 71.0 |
| | | | 屋外式 | 76.4 |
| | 強制通気式 | 自然循環式 | | 70.8 |
| | | 強制循環式 | | 77.0 |
| ガスふろがま（給湯付のもの） | 自然通気式 | 自然循環式 | 半密閉式又は密閉式（給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの） | 78.0 |
| | | | 密閉式（給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外） | 77.0 |
| | | | 屋外式 | 78.9 |
| | 強制通気式 | 自然循環式 | | 76.1 |
| | | 強制循環式 | 屋外式以外のもの | 78.8 |
| | | | 屋外式 | 80.4 |
| ガス暖房機器（給湯付のもの以外） | | | | 83.4 |
| ガス暖房機器（給湯付のもの） | | | | 83.0 |

備考）　エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第57号（平成18年３月29日）の「３エネルギー消費効率の測定方法」による。

⑵　目標の立て方

当該年度のガス温水機器の調達（リース・レンタル契約を含む。）総量（台数）に占める基準を満たす物品の数量（台数）の割合とする。