(7)　主配管（使用済燃料及び冷却材の補給及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載する。）に用いるものを含む。）の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。）

(8)　送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(9)　排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

6　非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る次の事項

(1)　ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(2)　容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(3)　貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所

(4)　類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(5)　安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、

(6)　主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

7　原子炉冷却材補給設備に係る次の事項

(1)　ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所

(7)　主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。）

8　原子炉補機冷却設備に係る次の事項

(1)　冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに可搬型の別（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(4)　主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、個数及び取付箇所

(5)　主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

(2)　容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所

(3)　貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所