(4)　容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所、類、出力、個数及び可搬型の別に記載すること。

(5)　安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(6)　主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、駆動方法、個数及び材料、可搬型の別に記載すること。

(7)　主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、取付箇所を付記すること。）

(8)　送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び可搬型の別に記載すること。

(9)　排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び可搬型の別に記載すること。

7　非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る次の事項

(1)　ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び可搬型の別（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(2)　容器の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、個数及び取付箇所、材料、個数及び可搬型の別（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(3)　循環貯蔵槽（格納容器再循環サンプを含む。）の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数

(4)　類、ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、材料、個数及び主要寸法（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(5)　安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(6)　主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、駆動方法、個数及び材料、可搬型の別に記載すること。

(7)　主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、取付箇所を付記すること。）

8　化学体積制御設備に係る次の事項

(1)　熱交換器の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、伝熱面積、主要材料及び個数

(2)　ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び