(3) 容器の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(4) 類、ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(5) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出し量、主要寸法、個数

(6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、個数及び材料

(7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、厚さ及び材料

9 係る原子炉補機冷却設備に次の事項

(1) 種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、個数並びに主要寸法

(2) 類、熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力（管側及び胴側の別に記載すること。）、最高使用温度（管側及び胴側の別に記載すること。）、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬の別に記載すること。）

(3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬の別に記載すること。）

(4) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬の別に記載すること。）

(5) 容器の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(6) 類、ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(7) 最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、駆動方法、個数及び材料

(8) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

(9) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び可搬型の別に記載すること。）

(10) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び可搬型の別に記載すること。）

10 次冷却材の漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数

11 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格

12 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項

(1) 品質保証の実施に係る組織

(2) 保安活動の計画

(3) 保安活動の実施