3　制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、付箇所、駆動速度及び挿入時間並びに原動機の出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

4　ほう酸注入機能を有する設備に係る次の事項

(1)　ポンプの名称、種類、容量又は注入速度、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(2)　容器の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び可搬取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(3)　類、容量、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(4)　最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(5)　使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載すること。）

5　ほう素熱再生設備に係る次の事項

(1)　熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力（管側及び胴側の別に記載すること。）、最高使用温度（管側及び胴側の別に記載すること。）、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

(2)　ろ過装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(3)　使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

6　計測装置に係る次の事項（警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。）

(1)　中性子源領域計測装置及び中間領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(2)　原子炉容器本体の一次冷却材の圧力、温度又は流量（代替注水の流量を含む。）を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(3)　加圧器内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(4)　内の原子炉格納容器本体温度又は水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(5)　蒸気発生器内の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）