リ　主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。）

ヌ　送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所、並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

ル　排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所、並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(2)　備に係る次の事項

イ　上部、下部及びアイスコンデンサのコンパートメントの主要寸法及び材料

ロ　下部入口ドア、中間デッキドア及び上部デッキドアの主要寸法及び材料

ハ　アイスバスケットの種類、主要寸法、材料及び個数

ニ　エアリターンファンの名称、種類、容量、主要寸法及び個数

ホ　空気冷却ファンクーラの名称、種類、容量、主要寸法及び個数

(3)

ヘ　ドレン管の主要寸法、材料及び個数

(4)　設備及び放射性物質濃度制御設備並びに可燃性ガス濃度制御設備に係る次の事項

イ　冷却塔、冷却池又は冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷水標準温度、設計外気温度、設計湿度、並びに主要寸法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

ロ　熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力（管側及び胴側の別）、最高使用温度（管側及び胴側の別）、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別）に記載すること。）

ハ　ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別）に記載すること。）

ニ　圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所、並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別）に記載すること。）

ホ　加熱器の名称、種類、容量、最高使用温度、最高使用圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別）に記載すること。）

ヘ　容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別）に記載すること。）

ト　蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別）に記載すること。）