その他発電用原子炉の附属施設
1　非常用電源設備
4　原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
5　設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
(1)　品質保証の実施に係る組織
(2)　保安活動の計画
(3)　保安活動の実施
(4)　保安活動の評価
(5)　保安活動の改善
1　常用電源設備との切換方法
2　非常用発電装置に係る次の事項
(1)　ガスタービンに係る次の事項
イ　ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被駆動機一体の危険速度、排出ガス量、個数並びに取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）
ロ　主要な管の主要寸法及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。）
ハ　調速装置及び非常調速装置の種類
ニ　ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力（一次側及び二次側の別に記載すること。）、最高使用温度（一次側及び二次側の別に記載すること。）、主要寸法、材料、個数並びに取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）
ホ　ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項
非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
燃料系統図
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
安全弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。）
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書

1　空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）
2　空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）
3　空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）
4　冷却塔又は冷却池の種類、容量、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）
へ　次の事項
空気冷却器に係る次の事項
1　種類、入口及び出口の温度、個数並びに取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）
2　中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料
ト　ガスタービンに附属する管に係る次の事項
1　主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。）
2　安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）