4　一次冷却材の循環設備に係る次の事項

(1)　一次冷却系の系統数

(2)　類、熱交換器の名称、最高使用圧力（管側及び胴側の別に記載すること。）、最高使用温度（管側及び胴側の別に記載すること。）、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

(3)　容量、ポンプの名称、種類、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次冷却材の漏えいに関する監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

(4)　容器の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(5)　主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(6)　主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

5　二次冷却材の種類及び酸素濃度

6　一次冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度及び流量

7　蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度及び流量

8　二次冷却材の循環設備に係る次の事項

(1)　二次冷却系の系統数

(2)　類、熱交換器の名称、最高使用圧力（管側及び胴側の別に記載すること。）、最高使用温度（管側及び胴側の別に記載すること。）、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

(3)　容量、ポンプの名称、種類、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原子炉冷却材又は一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

(4)　容器の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(5)　主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(6)　主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

9　補助冷却設備に係る次の事項

(1)　類、熱交換器の名称、最高使用圧力（管側及び胴側の別に記載すること。）、最高使用温度（管側及び胴側の別に記載すること。）、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

(2)　送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬の別に記載すること。）

(3)　主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所

(4)　主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

(5)　冷却塔又は冷却池の出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに可搬型の別に記載すること。）

(6)　容器の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数

(7)　圧力開放板の名称、種類、型式、設定破裂圧力、個数及び取付箇所

(8)　緊急ドレンに使用する主要弁に設置する予熱設備の名称、種類及び最低予熱温度

(9)　動機の名称、種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(10)　冷却材又は一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

(11)　蒸気発生器、一次主冷却系中間熱交換器及び蒸気タービンの基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面

(12)　流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書

(13)　蒸気タービンの制御方法に関する説明書

(14)　蒸気タービンの振動管理に関する説明書

(15)　蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水として海水を使用しない場合は、可能取水量を記載した書類

(16)　安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。）

(17)　緊急ドレンに関する説明書

(18)　設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書