度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、個数並びに取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	構造図
ロ　主要な管の主要寸法及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。）	安全弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。）
ハ　調速装置及び非常調速装置の種類	設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
ニ　ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力（一次側及び二次側の別に記載すること。）、最高使用温度（一次側及び二次側の別に記載すること。）、主要寸法、材料並びに個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	
ホ　ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項	
1　空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	
2　空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	
3　空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	
4　冷却塔又は冷却池の種類、容量、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	
(2)　内燃機関に係る次の事項	
イ　出力、回転速度、燃料の種類及び使用機関の名称、種類、量、個数並びに過給機の種類、回転速度、出口の圧力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	
ロ　調速装置及び非常調速装置の名称及び種類	
ハ　内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	
2　安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	
1　主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。）	
トガスタービンに附属する管に係る次の事項	
2　中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料	
1　種類、入口及び出口の温度、個数並びに取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	
へ　空気冷却器に係る次の事項	
個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）	