主要寸法、材料、個数及び取付箇所、並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

ハ　ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

ニ　主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

ホ　主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。）

ヘ　冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、主要寸法、個数並びに取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

ト　送風機の名称、種類、個数及び取付箇所、並びに原動機の種類、容量、主要寸法、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

チ　排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所、並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

3　その他の電源装置（非常用のものに限る。）に係る次の事項

(2)　常用電源設備

1　発電機に係る次の事項

(1)　発電機の種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電機の場合は、出力

(2)　励磁装置の種類、容量及び回転速度、駆動方法及び個数（常用及び予備の別に記載すること。）

(3)　保護継電装置の種類

(4)　原動機との連結方法

(5)　保安活動の改善

(4)　保安活動の評価

(3)　保安活動の実施

(2)　保安活動の計画

(1)　品質保証の実施に係る組織

5　設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項

4　非常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格

(2)　電力貯蔵装置の名称、種類、容量、電圧、主要寸法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

(1)　無停電電源装置の名称、種類、容量、電圧、周波数、主要寸法、個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面

耐震性に関する説明書（支持構造物を含めて記載すること。）

常用電源設備の健全性に関する説明書

電磁誘導電圧計算書（電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。）

短絡強度計算書

三相短絡容量計算書

設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書

2　変圧器に係る次の事項

(1)　変圧器の種類、容量、電圧（一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。）、相、周波数、結線法、冷却法、個数及び取付箇所並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別

3　遮断器に係る次の事項

(1)　遮断器の種類、電圧、遮断電流、遮断時間、個数及び取付箇所

(2)　保護継電装置の種類