(2)　保護継電装置の種類

4　常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格

5　設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項

(1)　品質保証の実施に係る組織

(2)　保安活動の計画

(3)　保安活動の実施

(4)　保安活動の評価

(5)　保安活動の改善

(3)　補助ボイラー

1　補助ボイラーの種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、排出ガス量及び個数

2　再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積

3　節炭器の伝熱面積

4　胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料

5　安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所

6　ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項

(1)　給水ポンプの種類、個数並びに原動機の種類及び出力

(2)　貯水設備の種類、容量及び個数

7　ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項

(1)　種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力（一次側及び二次側の別に記載すること。）、最高使用温度（一次側及び二次側の別に記載すること。）、主要寸法、材料並びに個数

(2)　蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所

8　ボイラーに附属する通風設備の通風機の種類及び個数

補助ボイラーに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図

補助ボイラーに属する燃料系統図

水循環系統図

強度に関する説明書

構造図

補助ボイラーの基礎に関する説明書

制御方法に関する説明書

安全弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。）

設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書

9　ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項

(1)　空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数

(2)　空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所

(3)　空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数

10　ボイラーに附属する管等に係る次の事項

(1)　主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

(2)　蒸気だめ、減圧装置及び減温装置の最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料

(3)　安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所

11　油燃焼用機器に係る次の事項

(1)　原油用又は原油以外の石油（液化石油ガスを除く。）用の別

(2)　ナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油（液化石油ガスを除く。）の発熱量

(3)　熱交換器の種類及び個数

12　その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び容量及び燃焼器の種類、容量及びその他燃料の発熱量

13　燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリメートル以上のもの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

14　燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数