別記様式第九（その三）を次のように改める。

別記様式第９　　屋外消火栓設備（その３）

屋外消火栓箱等	屋外消火栓箱	位置・周囲の状況				
		外形				
		表示				
	ホース・ノズル	外形	ホース　ノズル径 m×　本　mm			
		ホースの耐圧性能				
	屋外消火栓	周囲の状況				
		外形				
		標識				
		消火栓開閉弁				
	始動表示灯					
耐震措置						
総合点検						
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置				
		表示・警報等				
		電動機の運転電流	A			
		運転状況				
	放水圧力		MPa			
	放水量		ℓ/min			
	減圧のための措置					
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力		MPa			
	放水量		ℓ/min			
	減圧のための措置					
備考						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第十二を次のように改める。

別記様式第12　　（その１）

漏電火災警報器点検票

名称				防火管理者	㊞
所在				立会者	㊞
点検種別	機器・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL		
	氏名　㊞		住所		
点検設備名	受信機　製造者名		変流器　製造者名		
	型式等		型式等		

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検						
受信機		周囲の状況				
		外形				
		表示				
		電源表示灯				
		スイッチ類				
		ヒューズ類	A			
		試験装置				
		表示灯				
		結線接続				
		接地				
		感度調整装置	設定値　mA			
		予備品等				
変流器		外形				
		表示				
		未警戒				
		容量	A			
音響装置		外形				
		取付状態				
		音圧等				
漏電火災警報器の作動と連動して電流の遮断を行う装置		周囲の状況				
		外形				
		定格電流容量	A			
		作動状況				

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。