別記様式第二十（その一）を次のように改める。

別記様式第20　（その１）

連結送水管（共同住宅用連結送水管）点検票

名称		防火管理者		㊞
所在		立会者		㊞
点検種別	機器・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日	
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL	
	氏名　㊞		住所	
点検設備名	電動機 製造者名		ポンプ 製造者名	
	型式等		型式等	

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検						
送水口	周囲の状況					
	外形					
	本体					
	標識					
放水用器具格納箱等	放水用器具格納箱	周囲の状況				
		外形				
		標識				
	ホース・ノズル	外形・機能	ホース　ノズル径 m×　本　mm			
		ホースの耐圧性能				
	放水口	周囲の状況				
		外形				
		標識				
		開閉弁				
	格納箱					
加圧送水装置	電動機の制御装置	周囲の状況				
		外形				
		表示				
		電圧計・電流計	V　A			
		開閉器・スイッチ類				
		ヒューズ類	A			
		継電器				
		表示灯				
		結線接続				
		接地	種接地			
		予備品等				

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第二十（その三）を次のように改める。

別記様式第20　連結送水管（その３）

総合点検				
加圧送水装置				
電動機の運転電流	A			
運転状況				

備考

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。