別記様式第２　①

屋内消火栓設備試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者

住　所

氏　名　　印

用　途	（　　）項	構　造	A　B　C
延べ面積	m^2	階　数	地上　　階　地階　　階

試験項目							種別・容量等の内容	結果
外観試験	水源					水源の種類・構造		
						水量	m^3（縦　m横　m有効深さ　m）	
						吸水障害防止措置	有　・　無	
						給水装置	―――	
						耐震措置	有　・　無	
	加圧送水装置					設置場所		
		ポンプを用いるもの	ポンプの仕様		製造者名	定格吐出量	ℓ/min	
						定格全揚程	m	
					型式	製造番号		
			電動機の仕様		製造者名	種別	型電動機	
						定格電圧	V	
					型式	定格電流	A	
					製造番号	出力	kW	
			ポンプ・電動機			設置状況	―――	
						接地工事	種接地	
						配線	―――	
						潤滑油	―――	
			水温上昇防止のための逃し装置			配管・バルブ類	管の呼び　A	
						オリフィス等	流過口径　mm	

屋内消火栓消火設備　②

試験項目						種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	ポンプを用いるもの	水温上昇防止のための逃し装置		ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ　m 逃し装置の設定圧力　MPa	
			性能試験装置の配管・バルブ類			―――	
			呼水装置		材質	鋼板製・合成樹脂製	
					水量	ℓ	
					溢水用排水管	管の呼び　A	
					呼水管	管の呼び　A	
					補給水管	管の呼び　A	
					減水警報装置	フロートスイッチ・電極	
			制御装置		設置場所		
					制御盤	―――	
					予備品等	―――	
					接地工事	種接地	
			圧力計・連成計		設置位置	―――	
					性能	級	
			起動装置	直接操作部	設置場所等		
					表示	―――	
				遠隔操作部	設置場所等	―――	
					構造	―――	
					表示	―――	
				遠隔自動起動装置（易操作性１号・２号・広範囲型２号消火栓）		―――	
				起動用水圧開閉装置	起動用圧力タンク	第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
					タンクの容量	ℓ	
					配管・バルブ類	管の呼び　A	
			高架水槽を用いるもの		構造		
					内容積・落差	m^3　m	
					配管・バルブ類	―――	
					水位計	―――	
			圧力水槽を用いるもの		種類・構造	第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
					内容積・有効圧力	m^3　MPa	