スプリンクラー設備　②

試験						種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	ポンプを用いるもの	ポンプ・電動機・内燃機関		設置状況	―――	
					接地工事	種接地	
					配線	―――	
					潤滑油	―――	
					燃料タンク	―――	
					蓄電池	―――	
			水温上昇防止のための逃し装置		配管・バルブ類		
					オリフィス等	流過口径　mm	
					ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ　m 逃し装置の設定圧力　MPa	
			性能試験装置の配管・バルブ類			―――	
			呼水装置		材質	鋼板製・合成樹脂製	
					水量	ℓ	
					溢水用排水管	管の呼び　A	
					呼水管	管の呼び　A	
					補給水管	管の呼び　A	
					減水警報装置	フロートスイッチ・電極	
			制御装置		設置場所		
					制御盤		
					予備品等	―――	
					接地工事	種接地	
			圧力計・連成計		設置位置	―――	
					性能	級	
			起動装置	直接操作部		―――	
				起動用水圧開閉装置	起動用圧力タンク	第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
					タンクの容量	ℓ	
					配管・バルブ類	管の呼び　A	
				自動式起動装置	閉鎖型スプリンクラーヘッド	―――	
					自動火災感知装置		
				手動式起動装置	設置場所等	―――	
					設置高さ	床面からの高さ　m	
					構造	―――	
					表示	―――	
				流水検知装置			
			補助水槽				

スプリンクラー設備　③

試験					種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	高架水槽を用いるもの	構造			
			内容積・落差		m^3　m	
			配管・バルブ類		―――	
			水位計		―――	
		圧力水槽を用いるもの	種類・構造		第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
			内容積・有効圧力		m^3　MPa	
			自動加圧装置		有・無	
			配管・バルブ類		―――	
			水位計・圧力計		―――	
		耐震措置			有・無	
	配管・バルブ類	設置状況			―――	
		機器	配管		―――	
			バルブ類		―――	
			吸水管		―――	
			フート弁		―――	
		防食措置			有・無	
		排水措置			有・無	
		耐震措置			有・無	
	電源	常用電源			V	
		非常電源の種類			専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	
	スプリンクラーヘッド	放水区域の数・設定状況（開放型スプリンクラーヘッドに限る。）	階			—
			放水区域の数			—
			設定状況			
		設置方法	配置等		―――	
			配管への取付		―――	
			取付方向		―――	
		機器	閉鎖型スプリンクラーヘッド	表示温度		
				構造・性能	―――	
			開放型スプリンクラーヘッド		―――	