スプリンクラー設備　④

試験					種別・容量等の内容	結果
外観試験	制御弁		設置場所等		―――	
			設置高さ		床面からの高さ　m	
			構造		―――	
			表示		―――	
	流水検知装置・圧力検知装置		設置場所等		―――	
			種別・口径		―――	
			減圧警報		―――	
			構造・性能		―――	
	一斉開放弁		起動操作部	設置場所等		
				設置高さ	床面からの高さ　m	
			作動試験装置		―――	
			構造・性能		―――	
	末端試験弁		設置場所			
			構造		―――	
			表示		―――	
	自動警報装置		音響警報装置		―――	
			火災表示装置		―――	
	送水口	設置場所等	設置場所等		―――	
			設置高さ		地盤面からの高さ　m	
			表示		―――	
		機器	結合金具		―――	
			逆止弁等		―――	
	減圧措置				減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁	
	排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備に限る。）				―――	
	補助散水栓等	散水栓	散水栓の設置個数	階		―
				設置個数		―
			設置場所		―――	
			周囲の状況・操作性		―――	
			開閉弁の設置高さ		床面からの高さ　m	
			ホースの接続等		―――	

スプリンクラー設備　⑤

試験						種別・容量等の内容	結果
外観試験	補助散水栓等	散水栓	消火栓開閉弁			手動式　・　自動式	
		散水栓箱	周囲の状況			―――	
			設置状況			―――	
			材質等			―――	
			赤色灯			―――	
			表示			―――	
		ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）			―――	
			ホース接続口			―――	
			ノズル			―――	
			結合状態			―――	
			収納状態			ホースリール式・折畳等収納式	
		降下装置	設置高さ			m	
			表示灯			―――	
機能試験	加圧送水装置試験	ポンプを用いるもの	呼水装置作動試験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ　cm	
				自動給水装置作動状況		―――	
				呼水槽からの水の補給状況		―――	
			制御装置試験	起動・停止操作時の状況等		―――	
				電源切替時の運転状況		―――	
			起動装置試験	ポンプの起動状況等		―――	
				起動表示の点灯状況		―――	
				起動用水圧開閉装置の作動圧力		設定圧力　MPa 作動圧力　MPa	
			ポンプ試験	運転状況		―――	
				※締切り運転時の状況	締切揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
				※定格負荷運転時の状況	定格揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
			※水温上昇防止装置試験			逃し水量　ℓ/min	
			※ポンプ性能試験装置試験			表示値の差　ℓ/min	
		高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		―――	
			静水圧測定			最下位　MPa　最上位　MPa	