正　誤

平成二十五年七月二日（号外第百四十二号）消防庁告示第十号（消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件）

（原稿誤り）

三ページ下段別記様式第三（その一）及び四ページ上段別記様式第三（その三）は次のとおりの誤り。

別記様式第３　（その１）

スプリンクラー設備点検票

名称			防火管理者		㊞
所在			立会者		㊞
点検種別	機器・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL		
	氏名　㊞		住所		
点検設備名	ポンプ　製造者名	電動機・内燃機関	製造者名		
	型式等		型式等		

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検						
水源（水道の用に供する水管を水源とするものを除く。）	貯水槽		種別			
	水量		m³			
	水状					
	給水装置					
	水位計					
	圧力計					
	バルブ類					
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機・内燃機関の制御装置	周囲の状況			
			外形			
			表示			
			電圧計・電流計	V　A		
			回転計	r／min		
			開閉器・スイッチ類			
			ヒューズ類	A		
			継電器			
			表示灯			
			結線接続			
			接地	種接地		
			予備品等			

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　スプリンクラー設備（その３）

配管等	管・管継手					
	支持金具・つり金具					
	バルブ類					
	ろ過装置					
	逃し配管					
	流水検知装置二次側配管					
	標識					
送水口	周囲の状況					
	外形					
	標識					
スプリンクラーヘッド	外形					
	感熱障害					
	散水分布障害					
	未警戒部分					
	適応性					
圧力検知装置・流水検知装置	バルブ本体等	MPa				
	リターディング・チャンバー					
	圧力スイッチ	設定圧力　MPa　作動圧力　MPa				
	音響警報装置・表示装置					
	減圧警報装置					
一斉開放弁（電磁弁を含む。）						
排水設備						
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況				
		外形				
		表示				
	ホース・ノズル	外形	ホース　ノズル径　m×本　mm			
		操作性				
	補助散水栓開閉弁					
	表示灯					
	使用方法の表示					
	降下装置	周囲の状況				
		外形				
		表示灯				
		表示				
		機能				
耐震措置						

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

第明治三十三種郵便物認可
◉号外　八月十四日付第二七号五
月十八日付第三三号九
六ページ●回日付政府調達第二五号一六ページ●六ページ

発行所　独立行政法人国立印刷局　東京都港区虎ノ門四丁目二番一五号　〒一〇五－八四〇一　電話　03（3587）4294
定価　本号一部　一ヵ月一、五九六円（本体一、五三〇円）　別冊料　一三六円（本体一三〇円）（配送）