別記様式第六（その１）を次のように改める。

別記様式第６　（その１）

不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票（区画名：　）（設備方式：全域・局所・移動）

名称				防火管理者	㊞
所在				立会者	㊞
点検種別	機器・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL		
	氏名　㊞		住所		

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検						
消火剤貯蔵容器等	高圧式	消貯蔵容器 周囲の状況				
		消貯蔵容器 外形				
		消貯蔵容器 表示・標識				
		※消火剤量	本			
		容器弁 外形				
		容器弁 安全性				
		安全装置 外形				
		安全装置 安全性				
		容器弁開放装置 外形				
		容器弁開放装置 電気式				
		容器弁開放装置 ガス圧式				
	低圧式	消火剤量	kg			
		液面計・圧力計				
		圧力警報装置・安全装置等				
		自動冷凍機				
		放出弁				
		放出弁開放装置 外形				
		放出弁開放装置 電気式				
		放出弁開放装置 ガス圧式				
		バルブ類				
	連結管・集合管					
起動用ガス容器等	起動用ガス容器 外形					
	起動用ガス容器 表示					
	※ガス量		本			
	容器弁 外形					
	容器弁 安全性					
	安全装置 外形					
	安全装置 安全性					
	容器弁開放装置 外形					
	容器弁開放装置 電気式					
	容器弁開放装置 手動式					

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6　※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第七（その１）を次のように改める。

別記様式第７　（その１）

ハロゲン化物（ハロン2402、1211、1301、HFC-23、HFC-227ea、FK-5-1-12）消火設備点検票（区画名：　）（設備方式：全域・局所・移動）

名称				防火管理者	㊞
所在				立会者	㊞
点検種別	機器・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL		
	氏名　㊞		住所		

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検						
蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器 周囲の状況					
	消火剤貯蔵容器 外形					
	消火剤貯蔵容器 表示・標識					
	※消火剤量		本			
	容器弁 外形					
	容器弁 安全性					
	安全装置 外形					
	安全装置 安全性					
	容器弁開放装置 外形					
	容器弁開放装置 電気式					
	容器弁開放装置 ガス圧式					
	指示圧力計					
	連結管・集合管					
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク 周囲の状況					
	消火剤貯蔵タンク 外形					
	消火剤貯蔵タンク 表示・標識					
	消火剤貯蔵タンク 安全装置					
	消火剤量		kg			
	放出弁					
	放出弁開放装置 外形					
	放出弁開放装置 電気式					
	放出弁開放装置 ガス圧式					
	バルブ類					

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6　※印のあるものは、（その５）に容器ごとの点検結果を記入すること。