ロ②ｅ(i)に適合する床仕上げ構造	４辺	200㎜以上	15㎡以下
	３辺以上	230㎜以上	13㎡以下
		220㎜以上	11㎡以下
	１辺以上	230㎜以上	11㎡以下
		220㎜以上	10㎡以下
ロ②ｅの(ii)から(viii)までのいずれかに適合する床仕上げ構造	４辺	210㎜以上	15㎡以下
	３辺以上	230㎜以上	10㎡以下
	１辺以上	230㎜以上	８㎡以下

第５の８の８―１(3)イ①(ii)表２を次のように改める。

(い)	(ろ)	(は)	(に)
床仕上げ構造	端部拘束条件	等価厚さ	受音室の面積
ロ②ｄの(i)又は(ii)に適合する床仕上げ構造	３辺以上	240㎜以上	26㎡以下
		230㎜以上	21㎡以下
		220㎜以上	16㎡以下
	２辺以上	240㎜以上	21㎡以下
		230㎜以上	16㎡以下
		220㎜以上	11㎡以下
	１辺以上	240㎜以上	13㎡以下
		230㎜以上	12㎡以下
ロ②ｅの(i)から(viii)までのいずれかに適合する床仕上げ構造	３辺以上	270㎜以上	26㎡以下
		260㎜以上	21㎡以下
		250㎜以上	16㎡以下
	２辺以上	270㎜以上	21㎡以下
		260㎜以上	16㎡以下
		250㎜以上	11㎡以下
	１辺以上	270㎜以上	13㎡以下
		260㎜以上	12㎡以下
上記以外の床仕上げ構造	３辺以上	280㎜以上	16㎡以下
	２辺以上	280㎜以上	12㎡以下

第５の８の８―１(3)イ②表１を次のように改める。

(い)	(ろ)	(は)	(に)
床仕上げ構造	端部拘束条件	等価厚さ	受音室の面積
ロ②ｄの(i)又は(ii)に適合する床仕上げ構造	４辺	180㎜以上	21㎡以下
		150㎜以上	16㎡以下
	３辺以上	180㎜以上	21㎡以下
		150㎜以上	13㎡以下
	２辺以上	180㎜以上	17㎡以下
		170㎜以上	13㎡以下
		160㎜以上	12㎡以下
		150㎜以上	11㎡以下
	１辺以上	180㎜以上	13㎡以下
		170㎜以上	11㎡以下
		150㎜以上	10㎡以下
ロ②ｅ(i)に適合する床仕上げ構造	３辺以上	200㎜以上	21㎡以下
		180㎜以上	16㎡以下
	２辺以上	200㎜以上	17㎡以下
		190㎜以上	15㎡以下
		180㎜以上	12㎡以下
	１辺以上	200㎜以上	13㎡以下
		180㎜以上	11㎡以下
ロ②ｅの(ii)から(viii)までのいずれかに適合する床仕上げ構造	３辺以上	210㎜以上	21㎡以下
		190㎜以上	16㎡以下
	２辺以上	210㎜以上	17㎡以下
		200㎜以上	15㎡以下
		190㎜以上	12㎡以下
	１辺以上	210㎜以上	13㎡以下
		200㎜以上	11㎡以下
		190㎜以上	10㎡以下