上記以外の床仕上げ構造	4辺	210㎜以上	15㎡以下
	3辺以上	230㎜以上	10㎡以下
	1辺以上	230㎜以上	8㎡以下

第5の8の8―1(3)イ②表2を次のように改める。

(い)	(ろ)	(は)	(に)
床仕上げ構造	端部拘束条件	等価厚さ	受音室の面積
ロ②dの(i)又は(ii)に適合する床仕上げ構造	3辺以上	220㎜以上	26㎡以下
	2辺以上	220㎜以上	21㎡以下
	1辺以上	220㎜以上	13㎡以下
ロ②eの(i)から(viii)までのいずれかに適合する床仕上げ構造	3辺以上	240㎜以上	26㎡以下
		230㎜以上	21㎡以下
		220㎜以上	16㎡以下
	2辺以上	240㎜以上	21㎡以下
		230㎜以上	16㎡以下
		220㎜以上	11㎡以下
	1辺以上	240㎜以上	13㎡以下
		230㎜以上	12㎡以下
上記以外の床仕上げ構造	3辺以上	270㎜以上	26㎡以下
		260㎜以上	21㎡以下
		250㎜以上	16㎡以下
	2辺以上	270㎜以上	21㎡以下
		260㎜以上	16㎡以下
		250㎜以上	11㎡以下
	1辺以上	270㎜以上	13㎡以下
		260㎜以上	12㎡以下

第5の8の8―1(3)イ③表1を次のように改める。

(い)	(ろ)	(は)	(に)
床仕上げ構造	端部拘束条件	等価厚さ	受音室の面積
ロ②dの(i)又は(ii)に適合する床仕上げ構造	4辺	150㎜以上	21㎡以下
	3辺以上	180㎜以上	21㎡以下
		150㎜以上	13㎡以下
	2辺以上	180㎜以上	17㎡以下
		150㎜以上	13㎡以下
	1辺以上	150㎜以上	13㎡以下
ロ②e(i)に適合する床仕上げ構造	4辺	170㎜以上	21㎡以下
		150㎜以上	16㎡以下
	3辺以上	180㎜以上	21㎡以下
		150㎜以上	13㎡以下
	2辺以上	180㎜以上	17㎡以下
		150㎜以上	13㎡以下
	1辺以上	170㎜以上	13㎡以下
		150㎜以上	11㎡以下
ロ②eの(ii)から(viii)までのいずれかに適合する床仕上げ構造	4辺	180㎜以上	21㎡以下
		150㎜以上	16㎡以下
	3辺以上	180㎜以上	21㎡以下
		150㎜以上	13㎡以下
	2辺以上	180㎜以上	17㎡以下
		170㎜以上	13㎡以下
		160㎜以上	12㎡以下
		150㎜以上	11㎡以下
	1辺以上	180㎜以上	13㎡以下
		170㎜以上	11㎡以下
		150㎜以上	10㎡以下
上記以外の床仕上げ構造	3辺以上	210㎜以上	21㎡以下
		190㎜以上	16㎡以下
	2辺以上	210㎜以上	17㎡以下
		200㎜以上	15㎡以下
		190㎜以上	12㎡以下
	1辺以上	210㎜以上	13㎡以下
		200㎜以上	11㎡以下
		190㎜以上	10㎡以下