千葉県のうち 千葉市のうち若葉区	同時に給油することができる自動車の数が五以上

一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十キロリットル以上
二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が十キロリットル以上
三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上
四　灯油のタンクの容量が十キロリットル以上
五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること

の次に

千葉県のうち 千葉市のうち緑区	同時に給油することができる自動車の数が六以上

一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が二十キロリットル以上
二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が三十キロリットル以上
三　軽油のタンクの容量が二十キロリットル以上
四　灯油のタンクの容量が二十キロリットル以上
五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること

を、

千葉県のうち 銚子市	同時に給油することができる自動車の数が八以上

一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十二キロリットル以上
二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が三十二キロリットル以上
三　軽油のタンクの容量が十八キロリットル以上
四　灯油のタンクの容量が十六キロリットル以上
五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること

の

次に

千葉県のうち 船橋市	同時に給油することができる自動車の数が六以上

一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十五キロリットル以上
二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が三十キロリットル以上
三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上
四　灯油のタンクの容量が十キロリットル以上
五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること

を、

千葉県のうち 成田市	同時に給油することができる自動車の数が六以上

一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十キロリットル以上
二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が十キロリットル以上
三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上

の

次に

千葉県のうち 佐倉市	同時に給油することができる自動車の数が八以上

一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十六キロリットル以上
二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が三十キロリットル以上
三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上
四　灯油のタンクの容量が十キロリットル以上
五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること

を、

千葉県のうち 流山市	同時に給油することができる自動車の数が八以上

一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十キロリットル以上
二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が三十キロリットル以上
三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上
四　灯油のタンクの容量が十キロリットル以上
五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること

の

次に

千葉県のうち 八千代市	同時に給油することができる自動車の数が六以上

一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十キロリットル以上
二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が三十キロリットル以上
三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上
四　灯油のタンクの容量が十キロリットル以上
五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること

を、

千葉県のうち 鴨川市	同時に給油することができる自動車の数が三以上

一　揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二十条に規定する標準揮発油一号のタンクの容量が十キロリットル以上
二　同条に規定する標準揮発油二号のタンクの容量が二十キロリットル以上
三　軽油のタンクの容量が十キロリットル以上
四　灯油のタンクの容量が十キロリットル以上
五　容量四キロボルトアンペア以上の自家発電機を有していること

の