様式6

平成　年　月　日

適合確認書

自主表示対象機械器具等の種類	漏電火災警報器変流器（屋外型（屋内型））
型式	警戒電路○V、○A、○Hz、○相、設計出力電圧○mV/mA

確認試験結果

関係条文	試験項目		試験結果 規定値	測定値	良否
第4条及び第5条	構造				
第6条	附属装置				
第9条	表示				
第11条	機能	出力電圧の変動範囲	○～○mV	○～○mV	
		42%電流時の出力電圧	○mV以下	○mV	
第12条	周囲温度試験	出力電圧の変動範囲	○～○mV	○～○mV	
		42%電流時の出力電圧	○mV以下	○mV	
第13条	電路開閉試験				
第14条	短絡電流強度試験	出力電圧の変動範囲	○～○mV	○～○mV	
		42%電流時の出力電圧	○mV以下	○mV	
第15条	過漏電試験	出力電圧の変動範囲	○～○mV	○～○mV	
		42%電流時の出力電圧	○mV以下	○mV	
第16条	老化試験	出力電圧の変動範囲	○～○mV	○～○mV	
		42%電流時の出力電圧	○mV以下	○mV	
第17条	防水試験	絶縁抵抗	5MΩ以上	○MΩ以上	
		出力電圧の変動範囲	○～○mV	○～○mV	
		42%電流時の出力電圧	○mV以下	○mV	
第18条	振動試験	出力電圧の変動範囲	○～○mV	○～○mV	
		42%電流時の出力電圧	○mV以下	○mV	
第19条	衝撃試験	出力電圧の変動範囲	○～○mV	○～○mV	
		42%電流時の出力電圧	○mV以下	○mV	
第20条	絶縁抵抗試験		5MΩ以上	○MΩ以上	
第21条	絶縁耐力試験				
第22条	衝撃波耐電圧試験	出力電圧の変動範囲	○～○mV	○～○mV	
		42%電流時の出力電圧	○mV以下	○mV	
第23条	電圧降下防止試験		0.5V以下	○V	
備考	基準の特例に基づくものあっては、該当する技術上の規格の通知日及び通知番号				

注1：試験結果欄中「－」は、該当しない試験項目であることを示す。
注2：試験結果欄中「／」は、測定が多岐に渡る又は規定値に係る測定を行わない試験項目であることを示す。

確認試験の結果は、漏電火災警報器の技術上の規格に適合しています。

届出者

確認試験責任者　担当部署

氏　名

備考　この様式の大きさは、日本工業規格A4とすること。

様式7

平成　年　月　日

適合確認書

自主表示対象機械器具等の種類	漏電火災警報器受信機
型式	交流○V、○Hz、公称作動電流値○A、作動入力電圧○mV、集合型

確認試験結果

関係条文	試験項目		試験結果 規定値	測定値	良否
第4条、第5条及び第24条	構造				
第6条	附属装置				
第7条	公称作動電流値				
第8条	感度調整装置				
第9条	表示				
第25条	試験装置				
第26条	漏電表示				
第27条	機能	作動	1秒以内	○秒以内	
第28条	電源電圧変動試験	作動	1秒以内	○秒以内	
第29条	周囲温度試験	作動	1秒以内	○秒以内	
第30条	過入力電圧試験	作動	1秒以内	○秒以内	
第31条	繰返し試験	作動	1秒以内	○秒以内	
第32条	振動試験	作動	1秒以内	○秒以内	
第33条	衝撃試験	作動	1秒以内	○秒以内	
第34条	絶縁抵抗試験		5MΩ以上	○MΩ以上	
第35条	絶縁耐力試験				
第36条	衝撃波耐電圧試験	作動	1秒以内	○秒以内	
備考	基準の特例に基づくものあっては、該当する技術上の規格の通知日及び通知番号				

注1：試験結果欄中「－」は、該当しない試験項目であることを示す。
注2：試験結果欄中「／」は、測定が多岐に渡る又は規定値に係る測定を行わない試験項目であることを示す。

確認試験の結果は、漏電火災警報器の技術上の規格に適合しています。

届出者

確認試験責任者　担当部署

氏　名

備考　この様式の大きさは、日本工業規格A4とすること。

附　則

この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。