別記様式第八（その十一）を次のように改める。

別記様式第８　　粉末消火設備（その２）

起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形				
		表示				
	※ガス量		本			
	容器弁	外形				
		安全性				
	安全装置	外形				
		安全性				
	容器弁開放装置	外形				
		電気式				
		手動式				
選択弁	本体	外形				
		表示				
		機能				
	開放装置	外形				
		電気式				
		ガス圧式				
操作管・逆止弁		外形				
		機能				
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況				
		操作箱				
		表示				
		電源表示灯				
		音響警報起動用スイッチ				
		放出用・非常停止用スイッチ				
		表示灯				
		保護カバー				
	自動起動装置	火災感知装置	専用　兼用			
		自動・手動切替装置				
		自動・手動切替表示灯				
警報装置		外形				
		音響警報				
		音声警報				
制御盤	周囲の状況					
	外形					
	表示					
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類		A			
	継電器					
	表示灯					
	結線接続					
	接地					
	遅延装置		秒			
	自動・手動切替機能					
	予備品等					

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　６　※印のあるものは、（その５）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第三十五の次に次の１様式を加える。

別記様式第36　　（その１）

特定駐車場用泡消火設備点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞
点検種別	機器・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所
点検設備名	ポンプ　製造者名	電動機	製造社名
	型式等		型式等

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検						
水源	貯水槽		種別			
	水量		㎥			
	水状					
	給水装置					
	水位計					
	圧力計					
	バルブ類					
加圧送水装置	電動機の制御装置	周囲の状況				
		外形				
		表示				
		電圧計・電流計	V　A			
		開閉器・スイッチ類				
		ヒューズ類	A			
		継電器				
		表示灯				
		結線接続				
		接地				
		予備品等				

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。