特定駐車場用泡消火設備（その２）

加圧送水装置	起動装置	起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力　MPa			
			起動用圧力タンク	MPa			
			機能	作動圧力　MPa			
		火災感知装置	感知器	専用　兼用			
	電動機	外形					
		回転軸					
		軸受部					
		軸継手					
		機能					
	ポンプ	外形					
		回転軸					
		軸受部					
		グランド部					
		連成計・圧力計					
		性能		MPa　L/min			
	呼水装置	呼水槽		L			
		バルブ類					
		自動給水装置					
		減水警報装置					
		フート弁					
	性能試験装置						
	高架水槽方式						
	圧力水槽方式						

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

特定駐車場用泡消火設備（その３）

減圧のための措置						
配管等	管・管継手					
	支持金具・つり金具					
	バルブ類					
	ろ過装置					
	逃し配管					
	流水検知装置二次側配管（予作動式のものに限る。）					
	末端試験弁					
	混合装置試験弁					
	標識					
泡消火薬剤貯蔵槽等	消火薬剤貯蔵槽					
	消火薬剤					
	圧力計					
	バルブ類					
泡消火薬剤混合装置及び加圧送液装置	外形					
	泡消火薬剤混合装置					
	加圧送液装置					
閉鎖型泡水溶液ヘッド等	外形					
	感知障害					
	放射障害					
	未警戒部分					
	適応性					
開放型泡水溶液ヘッド等	外形					
	放射障害					
	未警戒部分					
感知継手等	外形					
	感知障害					
	未警戒部分					
	適応性					
一斉開放弁（電磁弁等を含む）						

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。