別表第四第三項第八十二号の項中「圧縮水素」の下に「及び液化水素」を加え、同表第三項第九十八号の項中「及び蓄圧器」を「、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器」に改め、同表第三項第百十号の項の次に次のように加える。

百十一　第七条の三第二項第二十六号イの蓄圧器のフープラップ構造	百十一　複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフープラップ構造を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
百十一　第七条の三第二項第二十六号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置	百十一　複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止する措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
百十二　第七条の三第二項第二十七号の高圧ガス設備の第一基礎	百十二　液化水素の通る部分の基礎の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。

様式第三十四の五中

認定指定設備技術基準適合調査申請書	特定	×整理番号	
		×受理年月日	年　月　日

を

認定指定設備技術基準適合調査申請書（移設）	特定	×整理番号	
		×受理年月日	年　月　日

に、

指定設備の認定を受けた設備の品名及び製造番号	

を

指定設備の認定を受けた設備の品名及び製造番号	
指定設備認定証の交付番号	

に

改め、同様式を様式第三十四の五の二とし、様式第三十四の四の次に次の一様式を加える。

様式第34の5（第49条の８の２関係）

認定指定設備技術基準適合調査申請書（交換）	特定	×整理番号	
		×受理年月日	年　月　日
申請者の氏名又は名称			
事務所（本社）所在地			
事業所所在地			
変更の工事を行つた部品の品名及び製造番号			
指定設備の認定を受けた設備の品名及び製造番号			
指定設備認定証の交付番号			
指定設備認定証の交付年月日			

年　月　日

代表者　氏名　㊞

（経済産業大臣／高圧ガス保安協会／指定設備認定機関）　殿

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

３　〔　〕内は、該当する一機関名を記載すればよい。

様式第三十四の六中

認定指定設備技術基準適合書	特定

を

認定指定設備技術基準適合書（移設）	特定

に、

認定指定設備技術基準適合書の交付年月日及び番号	

を

認定指定設備技術基準適合書の交付年月日及び番号	
指定設備認定証の交付番号	
指定設備認定証の交付年月日	

に

改め、同様式を様式第三十四の六の二とし、様式第三十四の五の二の次に次の一様式を加える。

様式第34の6（第49条の８の２関係）

認定指定設備技術基準適合書（交換）	特定
名称（事業所の名称を含む。）	
事務所（本社）所在地	
事業所所在地	
変更の工事に係る認定指定設備技術基準適合書の番号及び交付年月日	
調査を受けた認定指定設備の品名及び製造番号	
認定指定設備技術基準適合書の交付年月日及び番号	
指定設備認定証の交付番号	
指定設備認定証の交付年月日	